DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

CHEMISTRY OF MUNICIPAL WATER SUPPLIES IN NEW BRUNSWICK

1989

INTERNAL REPORT T89-04

21-1088 (8/89)

89-05749/

This report contains the chemical analysis results of a sampling program of municipal supplies carried out in 1988 and 1989.

The analyses are presented in alphabetical order by community and include one sample from the distribution system, usally the municipal office, and one or more samples from each water source.

Further information can be obtained from the Director, Water Resource Planning Branch, Department of the Environment, P.O. Box 6000, Fredericton, New Brunswick, E3B 5H1.

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of
Aroostook, Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 90
Aroostook, N.B.
E0J 1B0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 16/11/88
TIME/TEMPS: 1600

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807375

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	* 222.6	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	187.0	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	79.5	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	17.1	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	423	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.054	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.253	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.684	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	5.84	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T 0.0	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	10.4	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.55	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .8	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	8.054	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	11.1	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 70

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01AR1773

LAB NO/NO. DE LAB: 7876g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
936807375

DATE DUE: 88.12.05
DATE REC: 88.11.21
DATE FWD/ 88.12.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
16

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.031	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Aroostook
Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 90
Aroostook, N.B.
E0J 1B0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 16/11/88
TIME/TEMPS: 1600

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807375

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 70

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01AR1773

LAB NO/NO. DE LAB: 7876g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807375

DATE DUE: 88.12.05
DATE REC: 88.11.21
DATE FWD/ 88.12.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
16

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of
Aroostook, Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 90
Aroostook, N.B.
EOJ 1BO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 16/11/88
TIME/TEMPS: 1600

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807376

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	* 206.3	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	182.3	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	73.5	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	11.4	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	400	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.012	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.042	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.429	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	5.52	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T 0.0	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	8.67	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.60	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .5	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.684	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	11.0	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.0	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 70

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03AR0508

LAB NO/NO. DE LAB: 7877g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807376

DATE DUE: 88.12.05
DATE REC: 88.11.21
DATE FWD/ 88.12.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
16

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.069	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Aroostook
Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 90
Aroostook, N.B.
EOJ 1BO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 16/11/88
TIME/TEMPS: 1600

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807376

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 70

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03AR0508

LAB NO/NO. DE LAB: 7877g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807376

DATE DUE: 88.12.05
DATE REC: 88.11.21
DATE FWD/ 88.12.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
16

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of
Aroostook, Well #2

ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 90
Aroostook, N.B.
E0J 1B0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 16/11/88
TIME/TEMPS: 1600

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807377

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	* 205.7	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	182.1	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	72.9	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	14.0	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	407	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.024	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.017	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.428	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	5.74	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T 0.0	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	9.29	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.67	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 1.2	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.714	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	11.4	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.0	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 70

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR04AR0509

LAB NO/NO. DE LAB: 7878g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807377

DATE DUE: 88.12.05
DATE REC: 88.11.21
DATE FWD/ 88.12.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
16

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.085	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Aroostook
Well #2

ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 90
Aroostook, N.B.
EOJ 1BO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 16/11/88
TIME/TEMPS: 1600

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807377

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 70

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR04AR0509

LAB NO/NO. DE LAB: 7878g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807377

DATE DUE: 88.12.06
DATE REC: 88.11.22
DATE FWD/ 88.12.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
15

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM: Village of Atholville, Town Hall
ADDRESS/ADRESSE: C.P. 10, 247, rue Notre-Dame, Atholville, N.B. E0K 1A0
PHONE #/# TÉLÉPHONE:
DATE/DATE: 28/11/88
TIME/TEMPS: 0930
FIELD NUMBER/ NUMÉRO D'ÉCHANTILLON: 938807394

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 75
PROP NAME/NOM DE PROJET: N.B. PUBLIC WATER SUPPLY
MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET: GEORGE RICHARD
STATION NUMBER/ NUMÉRO DE STATION: BR03AT1721
LAB NO/NO. DE LAB: 8008g
FIELD NUMBER/ NUMÉRO D'ÉCHANTILLON: 938807394
DATE DUE: 88.12.14
DATE REC: 88.11.30
DATE FWD/ 88.12.13
DATE D'ENVOI:
DAYS TURNAROUND/ # JOURS AU LABORATOIRE: 13

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	169.3	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	136.9	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	54.7	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	50.2	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	464	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.620	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.29	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.100	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.61	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	7.94	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .003	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	33.3	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.71	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .6	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.659	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	21.3	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.3	NTU	5.	NTU

REMARKS/ REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	T 0.0	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Atholville
Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 10
247 rue Notre-Dame
Atholville, N.B.
E0K 1A0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 28/11/88
TIME/TEMPS: 0930

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807394

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 75

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR03AT1721

LAB NO/NO. DE LAB: 8008g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807394

DATE DUE: 88.12.14
DATE REC: 88.11.30
DATE FWD/ 88.12.13
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
13

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of
Atholville, Well #1

ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 10
247 rue Notre Dame
Atholville, N.B.
E0K 1A0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 28/11/88
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807391

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	191.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	159.9	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	67.5	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	37.2	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	406	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.018	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .024	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.523	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	5.50	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .009	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	12.9	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.17	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.445	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	9.9	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 74

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01AT1719

LAB NO/NO. DE LAB: 7999g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807391

DATE DUE: 88.12.13
DATE REC: 88.11.29
DATE FWD/ 88.12.13
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.034	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Atholville
Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 10
247 rue Notre-Dame
Atholville, N.B.
EOK 1AO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 28/11/88
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807391

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 74

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01AT1719

LAB NO/NO. DE LAB: 7999g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807391

DATE DUE: 88.12.13
DATE REC: 88.11.29
DATE FWD/ 88.12.13
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of
Atholville, Well #2
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 10
247 rue Notre-Dame
Atholville, N.B.
E0K 1A0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 28/11/88
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807392

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	153.7	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	120.2	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	46.3	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	60.7	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	493	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .002	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.11	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.053	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	2.22	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	9.24	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .008	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	41.5	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.99	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	8.056	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	24.6	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.0	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 74

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR02AT1720

LAB NO/NO. DE LAB: 8000g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807392

DATE DUE: 88.12.13
DATE REC: 88.11.29
DATE FWD/ 88.12.13
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.035	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Atholville
Well #2
ADDRESS/ADRESSE:
247 rue Notre-Dame
Atholville, N.B.
E0K 1A0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 28/11/88
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807392

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 74

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR02AT1720

LAB NO/NO. DE LAB: 8000g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807392

DATE DUE: 88.12.13
DATE REC: 88.11.29
DATE FWD/ 88.12.13
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Bathurst
City Hall
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Drawer "D"
256 St. Andrew Street
Bathurst, N.B.
E2A 3Z1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 20/03/89
TIME/TEMPS: 1530

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907820

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	57.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	49.78	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	19.2	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	10.8	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	157.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.028	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.145	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.634	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.26	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.022	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	7.31	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.45	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.477	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	7.7	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.9	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 22

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01BS1919

LAB NO/NO. DE LAB: 1495g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907820

DATE DUE: 89.04.05
DATE REC: 89.03.22
DATE FWD/ 89.04.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
16

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.053	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Bathurst
City Hall
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Drawer "D"
256 St. Andrew Street
Bathurst, N.B.
E2A 3Z1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 20/03/89
TIME/TEMPS: 1530

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907820

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 22

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01BS1919

LAB NO/NO. DE LAB: 1495g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907820

DATE DUE: 89.04.05
DATE REC: 89.03.22
DATE FWD/ 89.04.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
16

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Bathurst
Carter Brook
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Drawer "D"
256 St. Andrew
Bathurst, N.B.
E2A 3Z1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 20/03/89
TIME/TEMPS: 1450

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907818

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	127.6	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	117.8	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	44.8	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	18.6	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	307.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.015	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.117	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.869	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	3.81	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.039	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	13.5	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.53	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.895	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	7.8	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.7	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 22

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR03BS1921

LAB NO/NO. DE LAB: 1493g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907818

DATE DUE: 89.04.05
DATE REC: 89.03.22
DATE FWD/ 89.04.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
16

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.135	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Bathurst
Carter Brook
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Drawer "D"
256 St. Andrew Street
Bathurst, N.B.
E2A 3Z1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 20/03/89
TIME/TEMPS: 1450

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907818

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 22

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR03BS1921

LAB NO/NO. DE LAB: 1493g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907818

DATE DUE: 89.04.05
DATE REC: 89.03.22
DATE FWD/ 89.04.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
16

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Bathurst
Grove Hill

ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Drawer "D"
256 St. Andrew Street
Bathurst, N.B.
E2A 3Z1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 21/03/89
TIME/TEMPS: 1015

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907821

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE		YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()					
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)		16.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)		3.307	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	*	758.9	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)		4.05	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)		78.0	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()		1670.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)		.015	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	*	1.78	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)		.133	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)		1.31	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)		1.48	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	*	.068	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	*	440.	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)		< .01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)		T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()		8.347	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)		43.0	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()		0.4	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 22

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05BS2013

LAB NO/NO. DE LAB: 1496g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907821

DATE DUE: 89.04.05
DATE REC: 89.03.22
DATE FWD/ 89.04.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
16

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.058	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Bathurst
Grove Hill
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Drawer "D"
256 St. Andrew Street
Bathurst, N.B.
E2A 3Z1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 21/03/89
TIME/TEMPS: 1015

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907821

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 22

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05BS2013

LAB NO/NO. DE LAB: 1496g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907821

DATE DUE: 89.04.05
DATE REC: 89.03.22
DATE FWD/ 89.04.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
16

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Bathurst
Middle River

ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Drawer "D"
256 St. Andrew Street
Bathurst, N.B.
E2A 3Z1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 20/03/89
TIME/TEMPS: 1445

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907817

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	33.6	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	27.78	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	10.9	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 1.5	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	83.5	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.017	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.106	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.446	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.54	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .007	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	3.58	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.60	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.221	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	6.9	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.7	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 22

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR02BS1920

LAB NO/NO. DE LAB: 1492g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907817

DATE DUE: 89.04.05
DATE REC: 89.03.22
DATE FWD/ 89.04.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
16

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.073	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Bathurst
Middle River
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Drawer "D"
256 St. Andrew Street
Bathurst, N.B.
E2A 3Z1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 20/03/89
TIME/TEMPS: 1445

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907817

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 22

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR02BS1920

LAB NO/NO. DE LAB: 1492g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907817

DATE DUE: 89.04.05
DATE REC: 89.03.22
DATE FWD/ 89.04.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
16

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Bathurst
Raw Water WTP

ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Drawer "D"
256 St. Andrew Street
Bathurst, N.B.
E2A 3Z1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 20/03/89
TIME/TEMPS:

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907819

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	57.7	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	50.43	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	19.4	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	9.7	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	153.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.014	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.114	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.617	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.26	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.027	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	7.01	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.45	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.469	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	7.5	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.9	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 22

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR04BS1931

LAB NO/NO. DE LAB: 1494g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907819

DATE DUE: 89.04.05
DATE REC: 89.03.22
DATE FWD/ 89.04.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
16

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.086	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Bathurst
Raw Water WTP
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Drawer "D"
256 St. Andrew Street
Bathurst, N.B.
E2A 3Z1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 20/03/89
TIME/TEMPS:

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907819

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 22

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR04BS1931

LAB NO/NO. DE LAB: 1494g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907819

DATE DUE: 89.04.05
DATE REC: 89.03.22
DATE FWD/ 89.04.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
16

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

X

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Bathurst
Sample #6

ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Drawer "D"
256 St. Andrew Street
Bathurst, N.B.
E2A 3Z1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 20/03/89
TIME/TEMPS: 1520

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907822

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE		YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()					
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)		179.4	MG/L	200	MG/L
(CACO3)		0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)		187.9	MG/L	30 - 500.	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)		49.6	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)		15.7	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()		424.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)		.119	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)		0.57	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	*	.926	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)		1.48	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)		13.5	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	*	.240	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)		15.0	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)		.02	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)		15.8	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()		7.489	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)		15.9	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()		3.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 102
EVENT NO/ÉVENEMENT: 51

PROP NAME/NOM DE PROJET:
NB DOMESTIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
ZBATHURST N06

LAB NO/NO. DE LAB: 1497g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907822

DATE DUE: 89.04.05
DATE REC: 89.03.22
DATE FWD/ 89.04.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
16

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.180	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Bathurst
Sample #6
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Drawer "D"
256 St. Andrew
Street
Bathurst, N.B.
E2A 3Z1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 20/03/89
TIME/TEMPS: 1520

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907822

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 102
EVENT NO/ÉVENEMENT: 51

PROP NAME/NOM DE PROJET:
NB DOMESTIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
ZBATHURST N06

LAB NO/NO. DE LAB: 1497g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907822

DATE DUE: 89.04.05
DATE REC: 89.03.22
DATE FWD/ 89.04.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
16

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Blacks Harbour
Village Hall
ADDRESS/ADRESSE:
Box 90
Blacks Harbour,
N.B.
E0G 1H0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807476

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	125.4	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	100.7	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	39.8	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	18.8	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	328	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.034	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.27	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.105	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.46	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	6.31	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .006	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	18.2	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.19	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 1.5	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.977	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	34.4	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.0	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 80

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01BH0036

LAB NO/NO. DE LAB: 8192g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807476

DATE DUE: 88.12.21
DATE REC: 88.12.07
DATE FWD/ 88.12.29
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	T 0.0	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Blacks Harbour
Village Hall
ADDRESS/ADRESSE:
Box 90
Blacks Harbour, N.B.
E0G 1H0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807476

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 80

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01BH0036

LAB NO/NO. DE LAB: 8192g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807476

DATE DUE: 88.12.21
DATE REC: 88.12.07
DATE FWD/ 88.12.29
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Black Harbour
Well #1

ADDRESS/ADRESSE:
Box 90
Blacks Harbour,
N.B.
EOG 1HO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 0730

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
918807482

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS, CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	124.0	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY, TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	121.2	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	45.2	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	8.9	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	279	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.084	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .049	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.571	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.71	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* 1.17	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	7.39	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .009	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.577	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	11.5	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 81

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR04BH1725

LAB NO/NO. DE LAB: 3198g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
918807482

DATE DUE: 88.12.22
DATE REC: 88.12.08
DATE FWD/ 88.12.29
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.110	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Blacks Harbour
Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
Box 90
Blacks Harbour, N.B.
E0G 1H0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 0730

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
918807482

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 81

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR04BH1725

LAB NO/NO. DE LAB: 8198g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
918807482

DATE DUE: 88.12.22
DATE REC: 88.12.08
DATE FWD/ 88.12.29
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Blacks Harbour
Well #2
ADDRESS/ADRESSE:
Box 90
Blacks Harbour,
N.B.
E0G 1H0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 0730

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807477

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	132.8	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	3.628	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	49.5	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	9.7	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	291	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.012	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.12	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.24	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.022	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	8.69	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 1.4	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.615	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	10.7	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 80

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR07BH1729

LAB NO/NO. DE LAB: 8193g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807477

DATE DUE: 88.12.21
DATE REC: 88.12.07
DATE FWD/ 88.12.29
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.056	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Blacks Harbour
Well #2
ADDRESS/ADRESSE:
Box 90
Blacks Harbour, N.B.
E0G 1H0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 0730

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807477

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 80

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR07BH1729

LAB NO/NO. DE LAB: 8193g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807477

DATE DUE: 88.12.21
DATE REC: 88.12.07
DATE FWD/ 88.12.29
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Blacks Harbour
Wells #3

ADDRESS/ADRESSE:
Box 90
Blacks Harbour,
N.B.
EOG 1HO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 0745

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807478

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS: RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES: CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	141.5	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	125.8	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	49.9	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	21.0	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	339	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.017	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.824	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	4.10	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.014	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	13.6	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.57	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 1.8	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.296	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	11.0	MG/L	500	MG/L
TURBITTITY/TURBIDITÉ ()	0.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 80

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05BH1727

LAB NO/NO. DE LAB: 8194g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807478

DATE DUE: 88.12.21
DATE REC: 88.12.07
DATE FWD/ 88.12.29
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.055	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Blacks Harbour
Wells #3
ADDRESS/ADRESSE:
Box 90
Blacks Harbour, N.B.
E0G 1H0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 0745

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807478

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 80

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05BH1727

LAB NO/NO. DE LAB: 8194g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807478

DATE DUE: 88.12.21
DATE REC: 88.12.07
DATE FWD/ 88.12.29
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM: Blacks Harbour Well #4
ADDRESS/ADRESSE: Box 90 Blacks Harbour, N.B. E0G 1H0
PHONE #/# TÉLÉPHONE:
DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 0830
FIELD NUMBER/ NUMÉRO D'ÉCHANTILLON: 938807481

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE		YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()					
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)		179.9	MG/L	200	MG/L
(CACO3)		0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)		170.9	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)		61.5	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)		24.3	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()		424	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)		.012	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)		0.14	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	*	.757	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)		1.92	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)		6.40	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)		.050	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)		15.7	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)		.32	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)		4.3	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()		7.651	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)		14.1	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	*	5.3	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 80

PROP NAME/NOM DE PROJET: N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET: GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/ NUMÉRO DE STATION: 10BR08BH4078

LAB NO/NO. DE LAB: 8197g

FIELD NUMBER/ NUMÉRO D'ÉCHANTILLON: 938807481

DATE DUE: 88.12.21
DATE REC: 88.12.07
DATE FWD/ 88.12.29
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/ # JOURS AU LABORATOIRE: 22

REMARKS/ REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.075	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Blacks Harbour
Well #4
ADDRESS/ADRESSE:
Box 90
Blacks Harbour, N.B.
E0G 1H0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 0830

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807481

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 80

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR08BH4078

LAB NO/NO. DE LAB: 8197g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807481

DATE DUE: 88.12.22
DATE REC: 88.12.08
DATE FWD/ 88.12.29
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Blacks Harbour
Jackson Well

ADDRESS/ADRESSE:
Box 90
Blacks Harbour,
N.B.
E0G 1H0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 0730

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807480

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	132.5	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	105.9	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	42.0	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	21.2	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	349	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.010	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.29	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .037	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.58	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	6.70	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .096	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	18.7	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .009	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	8.088	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	37.1	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.4	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 80

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03BH1722

LAB NO/NO. DE LAB: 8196g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807480

DATE DUE: 88.12.21
DATE REC: 88.12.07
DATE FWD/ 88.12.29
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.096	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Blacks Harbour
Jackson Well
ADDRESS/ADRESSE:
Box 90
Blacks Harbour, N.B.
E0G 1H0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 0730

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807480

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 80

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03BH1722

LAB NO/NO. DE LAB: 8196g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807480

DATE DUE: 88.12.21
DATE REC: 88.12.07
DATE FWD/ 88.12.29
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Blacks Harbour
Farm Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
Box 90
Blacks Harbour,
N.B.
E0G 1H0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 0800

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807479

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	130.4	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	102.8	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	41.8	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	19.7	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	336	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.010	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.22	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .033	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.43	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	6.32	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.029	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	17.0	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.16	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .9	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.762	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	37.8	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 80

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02BH0408

LAB NO/NO. DE LAB: 8195g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807479

DATE DUE: 88.12.21
DATE REC: 88.12.07
DATE FWD/ 88.12.29
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.128	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Blacks Harbour
Fram Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
Box 90
Blacks Harbour, N.B.
EOG 1HO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 0800

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807479

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 80

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02BHD408

LAB NO/NO. DE LAB: 8195g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807479

DATE DUE: 88.12.21
DATE REC: 88.12.07
DATE FWD/ 88.12.29
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Buctouche
Municipal Building
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 370
Buctouche, N.B.
E0A 1G0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 19/01/89
TIME/TEMPS: 0930

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907658

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	91.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	98.27	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	27.0	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 2.3	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	208.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.010	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.17	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.087	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.718	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	5.78	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .519	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	7.59	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .001	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .3	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.618	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	T 4.8	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 11

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR04BU39636

LAB NO/NO. DE LAB: 504g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907658

DATE DUE: 89.02.09
DATE REC: 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.380	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Buctouche
Municipal Building
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 370
Buctouche, N.B.
E0A 1G0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 19/01/89
TIME/TEMPS: 0930

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907658

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 11

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR04BU39636

LAB NO/NO. DE LAB: 504g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907658

DATE DUE: 89.02.09
DATE REC: 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

GR.

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Buctouche
Buctouche Pumphouse #1

ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 370
Buctouche, N.B.
E0A 1G0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 19/01/89
TIME/TEMPS: 1045

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907657

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	54.6	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	43.89	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	15.9	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	10.5	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	146.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.105	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.17	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	* .521	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.650	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	3.63	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .104	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	6.65	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.03	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.591	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	7.4	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	1.6	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 11

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01BU1272

LAB NO/NO. DE LAB: 503g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907657

DATE DUE: 89.02.09
DATE REC: 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.188	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Buctouche
Buctouche Pumphouse #1
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 370
Buctouche, N.B.
E0A 1G0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 19/01/89
TIME/TEMPS: 1045

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907657

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 11

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01BU1272

LAB NO/NO. DE LAB: 503g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907657

DATE DUE: 89.02.09
DATE REC: 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Buctouche
Buctouche Pumphouse #2
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 370
Buctouche, N.B.
E0A 1G0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 19/01/89
TIME/TEMPS: 1050

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907659

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	18.4	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	2.688	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	123.9	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	6.61	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	6.9	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	265.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .003	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.13	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.052	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.715	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	.451	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.010	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	57.0	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .001	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	* 8.597	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	5.2	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 11

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR03BU1330

LAB NO/NO. DE LAB: 505g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907659

DATE DUE: 89.02.09
DATE REC: 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.021	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Buctouche
Buctouche Pumphouse #2
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 370
Buctouche, N.B.
E0A 1G0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 19/01/89
TIME/TEMPS: 1050

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907659

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 11

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR03BU1330

LAB NO/NO. DE LAB: 505g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907659

DATE DUE: 89.02.09
DATE REC: 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Buctouche
Buctouche Pumphouse #3

ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 370
Buctouche, N.B.
E0A 1G0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 19/01/89
TIME/TEMPS: 1100

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907660

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	63.8	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	68.54	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	18.8	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	13.7	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	192.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .005	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.13	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	* .321	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.10	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	4.09	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .094	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	13.4	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.03	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .8	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.340	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	T 2.5	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.7	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 11

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR08BU1482

LAB NO/NO. DE LAB: 506g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907660

DATE DUE: 89.02.09
DATE REC: 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.051	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Buctouche
Buctouche Pumphouse #3
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 370
Buctouche, N.B.
E0A 1G0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 19/01/89
TIME/TEMPS: 1100

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907660

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 11

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR08BU1482

LAB NO/NO. DE LAB: 506g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907660

DATE DUE: 89.02.09
DATE REC: 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of
Campbellton, City Hall

ADDRESS/ADRESSE:
Box 100
Campbellton City Centre
Campbellton, N.B.
E3N 3G1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1610

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807503

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	48.1	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	44.77	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	16.2	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 0.2	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	105.6	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.066	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .028	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.113	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.86	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.016	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	2.66	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.404	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	5.8	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.5	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 84

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03CM1796

LAB NO/NO. DE LAB: 8307g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807503

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.089	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Campbellton
City Hall
ADDRESS/ADRESSE:
Box 100
Campbellton City Centre
Campbellton, N.B.
E3N 3G1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1610

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807503

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 84

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03CM1796

LAB NO/NO. DE LAB: 8307g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807503

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of
Campbellton, Smiths Lake

ADDRESS/ADRESSE:
Box 100
Campbellton City Centre
Campbellton, N.B.
E3N 3G1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1500

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807501

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	58.1	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	52.47	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	19.6	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 0.2	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	121.5	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.017	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .010	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.154	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.22	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.012	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	3.41	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.02	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.650	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	7.2	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.7	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 84

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR04CM1700

LAB NO/NO. DE LAB: 8305g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807501

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.058	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Campbellton
Smiths Lake
ADDRESS/ADRESSE:
Box 100
Campbellton City Centre
Campbellton, N.B.
E3N 3G1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1500

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807501

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 84

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR04CM1700

LAB NO/NO. DE LAB: 8305g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807501

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Campbellton,
ADDRESS/ADRESSE:
Pritchards Lake
Box 100
Campbellton City Centre
Campbellton, N.B.
E3N 3G1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1520

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807502

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	31.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	29.95	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	10.2	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 0.2	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	70.7	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.015	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.369	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.40	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .005	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	2.49	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.380	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	T 2.4	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.6	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 84

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05CM1800

LAB NO/NO. DE LAB: 8306g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807502

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.060	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Campbellton
Pritchards Lake
ADDRESS/ADRESSE:
Box 100
Campbellton City Centre
Campbellton, N.B.
E3N 3G1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1520

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807502

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 84

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05CM1800

LAB NO/NO. DE LAB: 8306g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807502

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Campbellton, Lower Reservoir
ADDRESS/ADRESSE:
Box 100
Campbellton City Centre
Campbellton, N.B.
E3N 3G1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1550

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807504

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	63.5	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	58.22	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	21.8	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 0.2	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	134	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.013	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .013	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.123	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.20	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.011	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	3.07	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.04	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.765	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	6.0	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.3	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 84

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01CM1622

LAB NO/NO. DE LAB: 8308g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807504

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.077	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Campbellton
Lower Reservoir
ADDRESS/ADRESSE:
Box 100
Campbellton City Centre
Campbellton, N.B.
E3N 3G1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1550

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807504

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 84

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01CM1622

LAB NO/NO. DE LAB: 8308g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807504

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of
Campbellton, Upper Reservoir

ADDRESS/ADRESSE:
Box 100
Campbellton, N.B.
E3N 3G1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1540

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807505

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	49.8	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	5.371	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	45.81	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	16.8	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 0.2	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	106.6	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .008	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .013	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.123	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.91	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .009	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	2.73	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.722	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	6.7	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.5	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 84

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02CM1623

LAB NO/NO. DE LAB: 8309g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807505

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.079	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Campbellton
Upper Reservoir
ADDRESS/ADRESSE:
Box 100
Campbellton City Centre
Campbellton, N.B.
E3N 3G1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1540

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807505

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 84

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02CM1623

LAB NO/NO. DE LAB: 8309g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807505

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village de
Caraquet, Puits 2
ADDRESS/ADRESSE:
Rue du Portage
C.P. 420
50, rue du Colisee
Caraquet, N.B.
E0B 1K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807509

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	107.3	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	100.1	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	26.0	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	13.9	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	262	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .003	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.23	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	2.52	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	10.3	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .007	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	10.7	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.12	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.436	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	10.1	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 85

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02CQ1856

LAB NO/NO. DE LAB: 8315g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807509

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.073	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village de Caraquet
Puits 2 Rue du Portage
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 420
50, rue du Colisee
Caraquet, N.B.
EOB 1KO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807509

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 85

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02CQ1856

LAB NO/NO. DE LAB: 8315g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807509

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village de
Caraquet, Puits 3
ADDRESS/ADRESSE:
Chemin St.-Simon
C.P. 420
50, rue de Colisee
Caraquet, N.B.
E0B 1K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 0915

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807510

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	147.6	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	141.3	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	42.7	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	8.9	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	413	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T 0.0	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.24	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	3.80	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	9.96	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .004	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	33.2	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.05	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.919	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	56	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 85

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03CQ1857

LAB NO/NO. DE LAB: 8316g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807510

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.093	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village de Caraquet
Puits 3 Chemin St.-Simon
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 420
50, rue de Colisee
Caraquet, N.B.
EOB 1KO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 0915

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807510

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 85

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03CQ1857

LAB NO/NO. DE LAB: 8316g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807510

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village de
Caraquet, Chemin

ADDRESS/ADRESSE:
St.-Simon-La Source
C.P. 420
50, rue de Colisee
Caraquet, N.B.
E0B 1K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 0930

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807511

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	82.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	73.74	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	20.6	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	10.4	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	197	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.010	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.19	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.836	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	7.48	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .004	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	7.61	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.35	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.329	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	7.0	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.0	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 85

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR04CQ1858

LAB NO/NO. DE LAB: 8317g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807511

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.059	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village de Caraquet
Chemin St.-Simon+La Source
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 420
50, rue de Colisee
Caraquet, N.B.
EOB 1K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 0930

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807511

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 85

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR04CQ1858

LAB NO/NO. DE LAB: 8317g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807511

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village de
Caraquet, Puit Chemin
ADDRESS/ADRESSE:
Fredericton Bas Caraquet
C.P. 420
50, rue de Colisee
Caraquet, N.B.
E0B 1K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807512

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	167.8	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	118.8	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	45.1	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	46.0	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	422	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.018	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.18	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	2.01	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	13.4	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .064	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	18.6	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.997	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	20.8	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 85

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05CQ5321

LAB NO/NO. DE LAB: 8318g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807512

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.155	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village de Caraquet
Puit Chemin Frederick
ADDRESS/ADRESSE:
Bas Caraquet
C.P. 420
50, rue de Colisee
Caraquet, N.B.
E0B 1K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807512

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 85

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05CQ5321

LAB NO/NO. DE LAB: 8318g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807512

DATE DUE: 88.12.27
DATE REC: 88.12.13
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Charlo
Municipal Building

ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 62
Charlo, N.B.
E0B 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: **20/01/89**
TIME/TEMPS: **1200**

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907673

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RESULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITES
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	177.6	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITE TOTALE (CACO3)	182.4	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	52.5	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 0.1	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	391.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .005	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	(0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .026	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.864	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	11.3	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.021	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	5.19	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	1.5	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.846	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	12.7	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITE ()	0.0	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/EVENEMENT: 12

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMERO DE STATION:
BR01CH0502

LAB NO/NO. DE LAB. 5559

FIELD NUMBER/
NUMERO D'ECHANTILLON:
938907673

DATE DUE: 89.02.09
DATE REC: 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES	CONCENTRATION UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.177	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Charlo
Municipal Building

ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 62
Charlo, N.B.
EOB 1MO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 20/01/89
TIME/TEMPS: 1200

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907673

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/EVENEMENT: 12

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01CH0502

LAB NO/NO. DE LAB: 5359

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ECHANTILLON:
938907673

DATE DUE: 89.02.09
DATE REC: 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / [illegible] PLUS GRANDE QUE LES LIMITES ACCEPTABLES

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Charlo
Well #1

ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 62
Charlo, N.B.
E0B 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 20/01/89
TIME/TEMPS: 1230

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907674

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	188.3	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	182.0	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	56.6	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 0.3	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITE ()	390.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .008	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	(0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	* .403	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.875	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	11.4	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.030	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	5.22	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	1.5	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.850	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	12.6	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITE ()	0.0	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 12

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR03CH1768

LAB NO/NO. DE LAB: 5360

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907674

DATE DUE: 89.02.09
DATE REC: 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Charlo
Well #2

ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 62
Charlo, N.B.
EOB 1MO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: **20/01/89**
TIME/TEMPS: **1300**

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907675

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETE CALCULEE (CACO3)	194.6	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	182.1	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	52.2	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 0.1	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITE ()	397.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .002	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	(0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .014	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.909	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	15.6	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.029	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	4.67	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	2.3	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.862	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	13.4	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.0	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/EVENEMENT: 12

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR04CH1769

LAB NO/NO. DE LAB. 5379

FIELD NUMBER/
NUMERO D'ECHANTILLON:
938907675

DATE DUE. 89.02.09
DATE REC. 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE.
22

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RESULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.197	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Charlo
Well #2

ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 62
Charlo, N.B.
EOB 1MO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 20/01/89
TIME/TEMPS: 1300

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907675

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 12

PROP NAME/NUM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR04CH1769

LAB NO/NO. DE LAB: 5579

FIELD NUMBER/
NUMERO D'ÉCHANTILLON:
938907675

DATE DUE: 89.02.09
DATE REC: 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE.
22

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT - VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Charlo
Town Dam
ADDRESS/ADRESSE:
Box 62
Charlo, N.B.
EOB 1MO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 15/12/88
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807545

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	64.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	57.49	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	22.1	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 0.6	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	137	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.011	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .023	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.484	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.18	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .002	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	2.95	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.18	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.685	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	9.3	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.5	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 90

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01CH0502

LAB NO/NO. DE LAB: 8399g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807545

DATE DUE: 89.01.02
DATE REC: 88.12.19
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
24

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.034	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Charlo
Town Dam
ADDRESS/ADRESSE:
Box 62
Charlo, N.B.
E0B 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 15/12/88
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807545

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 90

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01CH0502

LAB NO/NO. DE LAB: 8399g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807545

DATE DUE: 89.01.02
DATE REC: 88.12.19
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
24

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Charlo
Charlo Dam
ADDRESS/ADRESSE:
Box 62
Charlo, N.B.
E0B 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 15/12/88
TIME/TEMPS: 1030

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807546

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	47.4	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	44.77	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	16.0	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 1.1	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	122	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .006	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .036	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.164	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.80	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.015	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	5.33	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.10	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.689	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	13.3	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.8	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 90

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03CH1768

LAB NO/NO. DE LAB: 8400g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807546

DATE DUE: 89.01.02
DATE REC: 88.12.19
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
24

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.075	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Charlo
Charlo Dam
ADDRESS/ADRESSE:
Box 62
Charlo, N.B.
E0B 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 15/12/88
TIME/TEMPS: 1030

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807546

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 90

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03CH1768

LAB NO/NO. DE LAB: 8400g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807546

DATE DUE: 89.01.02
DATE REC: 88.12.19
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
24

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Clair
Municipal Hall
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 119
215, rue
Principale
Clair, N.-B.
E0L 1B0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 07/12/88
TIME/TEMPS: 0915

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807535

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	48.7	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	45.42	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	17.0	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 1.5	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	105.9	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.091	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.082	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.360	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.53	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T 0.0	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	2.82	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.11	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.320	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	T 4.4	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.4	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 89

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01CL1964

LAB NO/NO. DE LAB: 8377g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807535

DATE DUE: 88.12.29
DATE REC: 88.12.15
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
20

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.040	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Clair
Municipal Hall
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 119
215, rue Principale
Clair, N.-B.
E0L 1B0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 07/12/88
TIME/TEMPS: 0915

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807535

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 89

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01CL1964

LAB NO/NO. DE LAB: 8377g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807535

DATE DUE: 88.12.29
DATE REC: 88.12.15
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
20

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Clair
Open Reservoir
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 119
215, rue
Principale
Clair, N.-B.
E0L 1B0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 07/12/88
TIME/TEMPS: 0905

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807534

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	47.8	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	42.24	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	16.7	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T .04	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	97.1	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.374	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	* .621	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.366	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.48	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T 0.0	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	1.83	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.12	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.569	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	7.1	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.4	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 89

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02CL1965

LAB NO/NO. DE LAB: 8376g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807534

DATE DUE: 88.12.29
DATE REC: 88.12.15
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
20

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.048	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Clair
Open Reservoir
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 119
215, rue Principale
Clair, N.-B.
EOL 1BO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 07/12/88
TIME/TEMPS: 0905

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807534

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 89

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02CL1965

LAB NO/NO. DE LAB: 8376g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807534

DATE DUE: 88.12.29
DATE REC: 88.12.15
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
20

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Dalhousie
Police Station
ADDRESS/ADRESSE:
Box 250
111 Hall Street
Dalhousie, N.B.
E0K 1B0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 15/12/88
TIME/TEMPS: 1200

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON: 938807547

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	97.8	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	94.00	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	34.8	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 1.0	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	205	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.180	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .023	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.351	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.64	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T 0.0	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	3.32	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.18	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.879	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	9.2	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 90

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01DH1849

LAB NO/NO. DE LAB: 8401g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807547

DATE DUE: 89.01.02
DATE REC: 88.12.19
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
24

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Dalhousie
Police Station
ADDRESS/ADRESSE:
Box 250
111 Hall Street
Dalhousie, N.B.
E0K 1B0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 15/12/88
TIME/TEMPS: 1200

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807547

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.031	MG/L	5.0	MG/L

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 90

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01DH1849

LAB NO/NO. DE LAB: 8401g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807547

DATE DUE: 89.01.02
DATE REC: 88.12.19
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
24

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Dorchester
Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
Box 80
Dorchester, N.B.
E0A 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 07/12/88
TIME/TEMPS: 1200

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807498

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS, CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	92.4	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY, TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	94.18	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	26.4	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	13.0	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	252	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.283	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.12	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.68	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	6.44	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .314	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	10.7	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .1	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.825	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	16.1	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.3	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 84

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01DC0435

LAB NO/NO. DE LAB: 8302g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807498

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.084	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Dorchester
Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
Box 80
Dorchester, N.B.
EOA 1MO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 07/12/88
TIME/TEMPS: 1200

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807498

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 84

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01DC0435

LAB NO/NO. DE LAB: 8302g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807498

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Dorchester
Pump #1
ADDRESS/ADRESSE:
Box 80
Dorchester, N.B.
E0A 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 07/12/88
TIME/TEMPS: 1200

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807499

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	74.5	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	90.99	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	21.7	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	52.4	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	402	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.019	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.19	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.056	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.25	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	4.93	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .180	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	53.3	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	8.021	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	28.8	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 10:
EVENT NO/ÉVENEMENT: 84

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02DC0436

LAB NO/NO. DE LAB: 8303g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807499

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.088	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Dorchester
Pump #1

ADDRESS/ADRESSE:
Box 80
Dorchester, N.B.
E0A 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 07/12/88
TIME/TEMPS: 1200

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807499

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 84

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02DC0436

LAB NO/NO. DE LAB: 8303g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807499

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Dorchester
Pump #2
ADDRESS/ADRESSE:
Box 80
Dorchester, N.B.
E0A 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 07/12/88
TIME/TEMPS: 1200

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807500

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE		YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()					
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)		95.0	MG/L	200	MG/L
(CACO3)		0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)		95.76	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)		27.1	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)		11.3	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()		250	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)		.178	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)		0.15	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T	.026	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)		1.65	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)		6.65	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	*	.115	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)		10.8	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T	.01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T	0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()		7.746	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)		15.8	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()		0.3	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 84

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03DC0437

LAB NO/NO. DE LAB: 8304g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807500

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.092	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Dorchester
Pump #2
ADDRESS/ADRESSE:
Box 80
Dorchester, N.B.
E0A 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 07/12/88
TIME/TEMPS: 1200

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807500

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 84

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03DC0437

LAB NO/NO. DE LAB: 8304g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807500

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of
Douglastown, Village Hall
ADDRESS/ADRESSE:
Box 250
1 Miramichi
Boulevard
Douglastown, N.B.
E0C 1H0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1020

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807506

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	80.7	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	87.49	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	28.2	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 0.2	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	189	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.023	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.32	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.706	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.50	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .007	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	8.74	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.957	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	11.1	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 85

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01DG0487

LAB NO/NO. DE LAB: 8312g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807506

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.043	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Douglastown
Village Hall
ADDRESS/ADRESSE:
Box 250
1 Miramichi Boulevard
Douglastown, N.B.
E0C 1H0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1020

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807506

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 85

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01DG0487

LAB NO/NO. DE LAB: 8312g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807506

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of
Douglastown, Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
Box 250
1 Miramichi
Bourlevard
Douglastown, N.B.
EOC 1HO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1045

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807507

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	81.0	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	84.81	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	28.3	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 0.2	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	181	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .009	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.27	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.685	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.51	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.032	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	6.44	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	8.001	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	9.1	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.0	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 85

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BBR02DG0488

LAB NO/NO. DE LAB: 8313g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807507

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.063	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Douglastown
Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
Box 250
1 Miramichi Boulevard
Douglastown, N.B.
EOC 1HO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1045

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807507

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 85

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BBR02DG0488

LAB NO/NO. DE LAB: 8313g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807507

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of
Douglastown, Well #2

ADDRESS/ADRESSE:
Box 250
1 Miramimichi
Boulevard
Douglastown, N.B.
E0C 1H0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1035

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807508

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	84.4	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	87.04	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	29.5	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 0.2	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	193	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .006	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.23	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.764	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.60	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.018	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	8.52	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	8.010	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	12.7	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 85

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03DG0489

LAB NO/NO. DE LAB: 8314g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807508

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.056	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Douglastown
Well #2
ADDRESS/ADRESSE:
Box 250
1 Miramichi Boulevard
Douglastown, N.B.
EOC 1H0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1035

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807508

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 85

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03DG0489

LAB NO/NO. DE LAB: 8314g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807508

DATE DUE: 88.12.26
DATE REC: 88.12.12
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of
Edmundston, Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
7, Chemin Canada
Edmundston, N.B.
E3V 1T7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 1100

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807489

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	41.0	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	39.08	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	13.5	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 2.8	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	96.8	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.061	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.076	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.498	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.78	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.013	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	2.37	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.43	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .3	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.138	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	7.3	MG/L	500	MG/L
TURBITTTY/TURBIDITÉ ()	0.3	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 83

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05ED2100

LAB NO/NO. DE LAB: 8250g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807489

DATE DUE: 88.12.23
DATE REC: 88.12.09
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.082	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Edmundston
Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
7, Chemin Canada
Edmundston, N.B.
E3V 1T7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 1100

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807489

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 83

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05ED2100

LAB NO/NO. DE LAB: 8250g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807489

DATE DUE: 88.12.23
DATE REC: 88.12.09
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Edmundston
Well #1

ADDRESS/ADRESSE:
7, Chemin Canada
Edmundston, N.B.
E3V 0T7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807485

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	31.7	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	30.02	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	9.77	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 2.8	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	77.7	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.042	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.11	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.070	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.451	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.78	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.010	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	2.41	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.38	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .5	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	6.753	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	T 4.9	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.4	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 83

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01ED2096

LAB NO/NO. DE LAB: 8246g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807485

DATE DUE: 88.12.23
DATE REC: 88.12.09
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.054	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Edmundston
Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
7, Chemin Canada
Edmundston, N.B.
E3V 1T7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807485

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 83

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01ED2096

LAB NO/NO. DE LAB: 8246g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807485

DATE DUE: 88.12.23
DATE REC: 88.12.09
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Edmundston
Well #4

ADDRESS/ADRESSE:
7, Chemin Canada
Edmundston, N.B.
E3V 1T7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807487

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS, CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	32.6	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.0	MG/L		MG/L
ALKALINITY, TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	30.18	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	9.98	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 2.8	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	81.5	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.011	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.068	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.468	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.86	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.015	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	2.29	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.48	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 1.6	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	6.710	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	6.4	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.3	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 83

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR04ED2099

LAB NO/NO. DE LAB: 8248g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807487

DATE DUE: 88.12.23
DATE REC: 88.12.09
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.073	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Edmundston
Well #4
ADDRESS/ADRESSE:
7, Chemin Canada
Edmundston, N.B.
E3V 1T7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807487

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 83

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR04ED2099

LAB NO/NO. DE LAB: 8248g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807487

DATE DUE: 88.12.23
DATE REC: 88.12.09
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Edmundston
Well #5

ADDRESS/ADRESSE:
7, Chemin Canada
Edmundston, N.B.
E3V 1T7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 0930

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807486

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	33.9	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	31.78	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	10.4	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 2.8	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	81.6	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.020	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.076	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.398	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.92	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .008	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	2.08	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.41	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	6.985	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	6.0	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.5	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 83

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR06ED5436

LAB NO/NO. DE LAB: 8247g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807486

DATE DUE: 88.12.23
DATE REC: 88.12.09
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.073	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Edmundston
Well #5
ADDRESS/ADRESSE:
7, Chemin Canada
Edmundston, N.B.
E3V 1T7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 0930

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807486

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 83

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR06ED5436

LAB NO/NO. DE LAB: 8247g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807486

DATE DUE: 88.12.23
DATE REC: 88.12.09
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Edmundston
Pumping Station
ADDRESS/ADRESSE:
7, Chemin Canada
Edmundston, N.B.
E3V 1T7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 1030

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807488

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	32.5	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	29.97	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	10.0	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 2.8	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	81.1	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.122	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.132	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.428	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.84	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.012	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	2.24	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.42	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	6.873	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	6.1	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.3	NTU	5.	NTU

PROJ NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 83

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02ED2097

LAB NO/NO. DE LAB: 8249g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807488

DATE DUE: 88.12.23
DATE REC: 88.12.09
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.125	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Edmundston
Pumping Station
ADDRESS/ADRESSE:
7, Chemin Canada
Edmundston, N.B.
E3V 1T7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 06/12/88
TIME/TEMPS: 1030

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807488

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 83

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02ED2097

LAB NO/NO. DE LAB: 8249g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807488

DATE DUE: 88.12.23
DATE REC: 88.12.09
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM: Eel River Crossing, Town Hall
ADDRESS/ADRESSE: Box 159, Eel River Crossing, N.B., E0B 1P0
PHONE #/# TÉLÉPHONE:
DATE/DATE: 15/12/88
TIME/TEMPS: 0900
FIELD NUMBER/NUMÉRO D'ÉCHANTILLON: 938807543

L MEANS LESS THAN/MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	71.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	59.35	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	24.8	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 1.5	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	141	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.069	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .014	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.319	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.25	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .002	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	2.43	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.16	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.680	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	8.5	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.5	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 90

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02ER1916

LAB NO/NO. DE LAB: 8397g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807543

DATE DUE: 89.01.02
DATE REC: 88.12.19
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
24

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.136	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Eel River Crossing
Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
Box 159
Eel River Crossing, N.B.
E0B 1P0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 15/12/88
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807543

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 90

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02ER1916

LAB NO/NO. DE LAB: 8397g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807543

DATE DUE: 89.01.02
DATE REC: 88.12.19
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
24

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Eel River
Crossing, Eel River Water
Supply

ADDRESS/ADRESSE:
Box 159
Eel River Crossing,
N.B.
E0B 1P0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 15/12/88
TIME/TEMPS: 0930

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807544

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	113.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	100.2	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	40.7	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 1.5	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	218	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.067	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .002	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.340	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.82	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T 0.0	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	3.83	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.21	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.859	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	8.9	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 90

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01ER1915

LAB NO/NO. DE LAB: 8398g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807544

DATE DUE: 89.01.02
DATE REC: 88.12.19
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
24

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.042	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Eel River Crossing
Eel River Water Supply
ADDRESS/ADRESSE:
Box 159
Eel River Crossing, N.B.
E0B 1P0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 15/12/88
TIME/TEMPS: 0930

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807544

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 90

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01ER1915

LAB NO/NO. DE LAB: 8398g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807544

DATE DUE: 89.01.02
DATE REC: 88.12.19
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
24

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Eel River Crossing, Pumphouse

ADDRESS/ADRESSE:
Box 159
Eel River Crossing
N.B.
E0B 1P0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 07/12/88
TIME/TEMPS: 1200

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807537

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	109.7	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	100.9	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	39.6	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 1.4	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	221	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.038	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .041	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.354	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.63	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T 0.0	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	3.50	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.24	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.851	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	8.5	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 89

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01ER1915

LAB NO/NO. DE LAB: 8379g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807537

DATE DUE: 88.12.29
DATE REC: 88.12.15
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
20

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.052	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Eel River
Crossing, Pumphouse
ADDRESS/ADRESSE:
Box 159
Eel River Crossing, N.B.
E0B 1P0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 07/12/88
TIME/TEMPS: 1200

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807537

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 89

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01ER1915

LAB NO/NO. DE LAB: 8379g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807537

DATE DUE: 88.12.29
DATE REC: 88.12.15
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
20

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Eel River Crossing, Town Hall

ADDRESS/ADRESSE:
Box 159
Eel River Crossing
N.B.
E0B 1P0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 07/12/88
TIME/TEMPS: 1200

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807536

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	107.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	98.43	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	38.6	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 1.3	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	215	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T 0.0	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .033	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.338	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.62	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.010	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	3.29	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.23	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.873	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	7.6	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 89

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02ER1916

LAB NO/NO. DE LAB: 8378g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807536

DATE DUE: 88.12.29
DATE REC: 88.12.15
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
20

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.055	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Eel River
Crossing
ADDRESS/ADRESSE:
Box 159
Eel River Crossing, N.B.
E0B 1P0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 07/12/88
TIME/TEMPS: 1200

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807536

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 89

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02ER1916

LAB NO/NO. DE LAB: 8378g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807536

DATE DUE: 88.12.29
DATE REC: 88.12.15
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
20

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of
Fredericton
ADDRESS/ADRESSE:
Cameron Ct. Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1245

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807430

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	91.8	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	75.68	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	30.7	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	36.2	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	309	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.046	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.12	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.065	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.659	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	3.68	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.031	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	23.4	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.99	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.181	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	15.7	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.3	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR35FN7430

LAB NO/NO. DE LAB: 8134g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807430

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.085	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton
Cameron Ct. Well
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1245

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807430

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR35FN7430

LAB NO/NO. DE LAB: 8134g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807430

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Fredericton
ADDRESS/ADRESSE:
Cliffe Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1300

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807431

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	82.3	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	90.23	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	30.2	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 1.1	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	210	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.044	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.107	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.573	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.68	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .192	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	8.79	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.622	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	15.4	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.5	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR07FN0577

LAB NO/NO. DE LAB: 8135g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807431

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.112	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Cliffe Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1300

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807431

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR07FN0577

LAB NO/NO. DE LAB: 8135g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807431

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1145

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807426

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE		YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()					
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)		113.5	MG/L	200	MG/L
(CACO3)		0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)		109.95	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)		39.2	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)		26.9	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()		339	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)		.011	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)		0.17	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)		.192	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)		.851	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)		3.79	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	*	.086	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)		21.7	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)		.27	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T	.1	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()		7.648	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)		19.4	MG/L	500	MG/L
TURBITTTY/TURBIDITÉ ()		0.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BF38FB7426

LAB NO/NO. DE LAB: 8130g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807426

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.097	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton
Duval Well
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1145

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807426

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BF38FB7426

LAB NO/NO. DE LAB: 8130g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807426

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of
Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Greenwood #1 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1200

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807427

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	7.7	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	8.864	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	124.45	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	2.79	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	17.9	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	334	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.012	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	1.04	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.267	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.337	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	.180	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.019	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	70.8	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .3	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	* 9.043	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	15.9	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	3.5	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR33FN7427

LAB NO/NO. DE LAB: 8131g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807427

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.079	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:

City of Fredericton
Greenwood #1 Well

ADDRESS/ADRESSE:

P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1200

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807427

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR33FN7427

LAB NO/NO. DE LAB: 8131g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807427

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Greenwood Well #2
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1315

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807432

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

	CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
	()				
	HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	33.5	MG/L	200	MG/L
	(CACO3)	0	MG/L		MG/L
	ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	96.47	MG/L	30 - 500	MG/L
	CALCIUM/CALCIUM (CA)	11.3	MG/L	200	MG/L
	CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	67.1	MG/L	250	MG/L
	CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	445	USIE/CM		USIE/CM
	COPPER/CUIVRE (CU)	.151	MG/L	1.0	MG/L
	FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.48	MG/L	1.5	MG/L
*	IRON/FER (FE)	3.10	MG/L	.300	MG/L
	POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.17	MG/L		MG/L
	MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.29	MG/L	150	MG/L
*	MANGANESE/MANGANESE (MN)	.196	MG/L	0.05	MG/L
	SODIUM/SODIUM (NA)	81.5	MG/L	270	MG/L
	NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.28	MG/L	10	MG/L
	LEAD/PLOMB (PB)	7.3	UG/L	50.	UG/L
	PH/PH ()	7.475	PH	6.5 - 8.5	PH
	SULFATE/SULFATE (SO4)	16.7	MG/L	500	MG/L
*	TURBITITY/TURBIDITÉ ()	37.6	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR36FN7432

LAB NO/NO. DE LAB: 8136g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807432

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.192	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton
Greenwood Well #2
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1315

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807432

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR36FN7432

LAB NO/NO. DE LAB: 8136g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807432

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of
Fredericton
ADDRESS/ADRESSE:
Highland Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1545

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807442

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	65.9	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	61.83	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	22.7	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 4.2	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	189	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.036	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.638	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.25	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .125	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	8.72	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.07	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.096	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	24.2	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.5	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR06FN0576

LAB NO/NO. DE LAB: 8146g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807442

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.088	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Highland Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1545

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807442

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR06FN0576

LAB NO/NO. DE LAB: 8146g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807442

DATE DUE: 88.12.21
DATE REC: 88.12.07
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
13

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of
Fredericton
ADDRESS/ADRESSE:
Kilarney K-1 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807415

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS, CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	45.9	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY, TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	72.58	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	14.3	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	6.0	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	186	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T 0.0	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.11	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.178	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.496	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.48	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .002	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	7.14	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.06	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	2.3	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.362	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	15.3	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.6	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR08FN0578

LAB NO/NO. DE LAB: 8119g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807415

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.104	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Kilarney K-1 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807415

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR08FN0578

LAB NO/NO. DE LAB: 8119g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807415

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Fredericton
ADDRESS/ADRESSE:
Kilarney kK-10 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: E3B 4Y7
TIME/TEMPS: 0915

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807416

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	104.7	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	114.6	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	36.1	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	5.3	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	254	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T 0.0	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.15	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.082	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.566	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	3.53	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .370	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	11.3	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.825	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	11.8	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR09FN0579

LAB NO/NO. DE LAB: 8120g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807416

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.068	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Kilarney K-10 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: E3B 4Y7
TIME/TEMPS: 0915

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807416

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR09FN0579

LAB NO/NO. DE LAB: 8120g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807416

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Maple #1 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1415

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807436

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	125.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	99.36	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	43.1	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	43.5	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	390	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.027	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.15	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.104	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.801	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	4.26	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .068	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	29.4	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.48	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .7	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.325	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	25.6	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.8	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02FN0015

LAB NO/NO. DE LAB: 8140g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807436

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.131	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Maple #1 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1415

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807436

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02FN0015

LAB NO/NO. DE LAB: 8140g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807436

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Maple #2 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1330

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807433

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE		YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()					
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)		183.5	MG/L	200	MG/L
(CACO3)		0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)		114.0	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)		62.4	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)		54.6	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()		466	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)		.035	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)		0.15	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	*	.397	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)		1.21	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)		6.72	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	*	.062	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)		21.4	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)		1.03	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T	.1	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()		7.200	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)		32.4	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()		4.7	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03FN0016

LAB NO/NO. DE LAB: 8137g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807433

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.129	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Maple #2 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1330

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807433

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03FN0016

LAB NO/NO. DE LAB: 8137g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807433

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Maple #3 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1430

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807437

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	121.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	102.2	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	43.9	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	28.5	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	346	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.023	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.15	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .047	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.725	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.81	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .163	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	18.8	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.12	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .1	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.845	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	27.6	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.4	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR04FN0017

LAB NO/NO. DE LAB: 8141g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807437

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.034	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Maple #3 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1430

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807437

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR04FN0017

LAB NO/NO. DE LAB: 8141g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807437

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of
Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
McGloin Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1215

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807428

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE		YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()					
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)		98.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)		0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)		90.60	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)		33.0	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)		23.3	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()		307	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)		.011	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)		0.23	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	*	1.36	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)		.827	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)		3.84	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	*	.312	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)		21.5	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)		.10	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T	0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()		7.706	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)		25.8	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()		3.8	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR34FN7428

LAB NO/NO. DE LAB: 8132g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807428

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.143	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton
McGloin Well
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1215

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807428

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR34FN7428

LAB NO/NO. DE LAB: 8132g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807428

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of
Fredericton
ADDRESS/ADRESSE:
NBHC, Bunker
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807419

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	95.8	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	69.36	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	32.0	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	30.0	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	269	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.159	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.12	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.142	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.553	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	3.85	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .003	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	13.0	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 1.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.436	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	17.3	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.3	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR29FN7419

LAB NO/NO. DE LAB: 8123g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807419

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.144	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton
NBHC, Bunker
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807419

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR29FN7419

LAB NO/NO. DE LAB: 8123g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807419

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of
Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Park Street School
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1515

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807440

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	94.0	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	100.1	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	32.3	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 2.5	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	233	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.068	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.13	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .018	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.618	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	3.24	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .077	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	9.59	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .3	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.617	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	13.8	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR37FN7440

LAB NO/NO. DE LAB: 8144g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807440

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.039	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Park Street School
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1515

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807440

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR37FN7440

LAB NO/NO. DE LAB: 8144g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807440

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of
Fredericton
ADDRESS/ADRESSE:
Rainsford Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1115

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807424

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	53.1	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	53.22	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	18.2	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 1.4	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	135	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .007	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.153	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.341	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.87	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .009	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	4.91	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.07	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.249	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	12.6	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.4	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR25FN2903

LAB NO/NO. DE LAB: 8128g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807424

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.135	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Rainsford Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1115

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807424

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR25FN2903

LAB NO/NO. DE LAB: 8128g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807424

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of
Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Silverwood #2 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1415

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807435

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	194.0	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	154.5	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	37.8	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	46.9	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	474	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.054	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.721	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	24.2	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.026	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	27.7	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.58	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.907	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	18.1	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.6	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR28FN7434

LAB NO/NO. DE LAB: 8139g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807435

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.204	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Silverwood #2 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1415

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807435

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR28FN7434

LAB NO/NO. DE LAB: 8139g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807435

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of
Fredericton
ADDRESS/ADRESSE:
Silverwood #3 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 0945

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807418

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	108.9	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	97.42	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	25.3	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	10.5	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	236	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .004	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.135	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.393	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	11.1	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .009	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	4.83	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.03	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .3	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.848	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	8.7	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.6	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR23FN0601

LAB NO/NO. DE LAB: 8122g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807418

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.102	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Silverwood #3 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 0945

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807418

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR23FN0601

LAB NO/NO. DE LAB: 8122g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807418

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Tower #1 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1100

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807423

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	117.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	78.62	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	40.9	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	9.3	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	318	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.021	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.17	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.146	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.487	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	3.65	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.036	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	15.8	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .7	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.668	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	56.6	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.4	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR32FN7423

LAB NO/NO. DE LAB: 8127g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807423

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.175	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton
Tower #1 Well
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1100

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807423

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR32FN7423

LAB NO/NO. DE LAB: 8127g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807423

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Fredericton
ADDRESS/ADRESSE:
Tower Road Well #2
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1030

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807421

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	91.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	67.89	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	30.0	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	29.5	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	264	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.019	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.13	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.146	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.530	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	3.96	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .009	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	12.9	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.03	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .2	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.422	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	16.0	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.2	NTU	5.	NTU

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR31FN7421

LAB NO/NO. DE LAB: 8125g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807421

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.235	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton
Tower Road Well #2
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1030

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807421

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR31FN7421

LAB NO/NO. DE LAB: 8125g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807421

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Woodbridge Rehab
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1045

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807422

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	102.5	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	87.30	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	36.0	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	15.4	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	262	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.024	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.12	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.163	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.52	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	3.07	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.014	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	10.9	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.24	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.937	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	16.4	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR26FN4451

LAB NO/NO. DE LAB: 8126g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807422

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Trudell Bldg., Pepin
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1015

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807420

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	94.7	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	1.444	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	84.08	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	32.8	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	19.6	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	260	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.035	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.11	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.152	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	2.05	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	3.10	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .055	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	12.0	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.04	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .4	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	* 8.524	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	17.5	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.3	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR30FN7420

LAB NO/NO. DE LAB: 8124g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807420

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.066	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1015

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807420

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR30FN7420

LAB NO/NO. DE LAB: 8124g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807420

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of
Fredericton
ADDRESS/ADRESSE:
Wilmot #1 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1500

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807439

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	52.5	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	54.84	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	17.1	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 3.9	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	148	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.131	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.12	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.906	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.39	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .860	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	6.53	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .4	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.259	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	10.4	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR16FN0594

LAB NO/NO. DE LAB: 8143g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807439

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.075	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Wilmot #1 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1500

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807439

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR16FN0594

LAB NO/NO. DE LAB: 8143g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807439

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Wilmot #2 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1530

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807441

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE		YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()					
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)		55.3	MG/L	200	MG/L
(CACO3)		0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)		47.18	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)		17.6	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)		11.4	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()		176	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)		.044	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)		0.13	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)		.112	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)		.678	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)		2.76	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	*	2.02	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)		9.28	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)		.16	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T	.2	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()		6.681	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)		18.5	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()		0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR24FN0991

LAB NO/NO. DE LAB: 8145g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807441

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.096	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Wilmot #2 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1530

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807441

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR24FN0991

LAB NO/NO. DE LAB: 8145g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807441

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of
  Fredericton
ADDRESS/ADRESSE:
Wilmot #3 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1445

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807438

L MEANS LESS THAN/
  MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
  PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
  APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	108.1	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	76.28	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	35.9	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	30.6	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	319	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.018	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.11	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	2.94	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	4.48	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .057	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	13.7	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.75	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.190	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	28.4	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR17FN0595

LAB NO/NO. DE LAB: 8142g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807438

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.049	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Wilmot #3 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1445

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807438

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR17FN0595

LAB NO/NO. DE LAB: 8142g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807438

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Wilmot #4 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1130

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807425

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	56.0	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	51.72	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	18.2	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	10.8	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	169	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .007	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.12	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.145	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.42	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.56	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .359	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	9.07	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.09	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	4.1	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.099	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	12.6	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR18FN0596

LAB NO/NO. DE LAB: 8129g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807425

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.059	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Wilmot #4 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1130

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807425

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR18FN0596

LAB NO/NO. DE LAB: 8129g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807425

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of
  Fredericton
ADDRESS/ADRESSE:
Wilmot #5 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1230

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807429

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	52.4	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	52.73	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	17.3	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 3.5	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	141	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.138	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.12	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.112	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.09	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.24	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* 1.12	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	5.28	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .7	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.223	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	10.7	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER [illegible]

MANAGER/DIRECTEUR DE [illegible]:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR19FN0597

LAB NO/NO. DE LAB: 8133g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807429

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.083	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Wilmot #5 Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1230

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807429

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR19FN0597

LAB NO/NO. DE LAB: 8133g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807429

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Fredericton
ADDRESS/ADRESSE:
WTP Influent
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1345

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807434

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE		YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()					
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)		68.8	MG/L	200	MG/L
(CACO3)		0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)		57.66	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)		22.7	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)		13.5	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()		195	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	*	1.48	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)		0.12	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	*	.318	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)		1.47	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)		2.95	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	*	.867	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)		8.43	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)		.20	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)		3.8	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()		6.962	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)		17.4	MG/L	500	MG/L
TURBITTTY/TURBIDITÉ ()		0.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR28FN7434

LAB NO/NO. DE LAB: 8138g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807434

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.145	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton
WTP Influent
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1345

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807434

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR28FN7434

LAB NO/NO. DE LAB: 8138g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807434

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
WTP Influent
St. Marys St. Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 0930

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807417

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS: RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES: CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	169.8	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	92.92	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	62.5	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	18.7	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	268	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.017	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.13	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.161	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.41	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	3.33	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .996	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	11.5	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.25	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .3	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.992	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	16.4	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	* 60.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05FN0575

LAB NO/NO. DE LAB: 8121g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807417

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.082	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
WTP Influent
St. Marys St. Well
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 0930

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807417

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05FN0575

LAB NO/NO. DE LAB: 8121g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807417

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.132	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Fredericton

ADDRESS/ADRESSE:
Woodbridge Rehab
P.O. Box 130
Queen Street
Fredericton, N.B.
E3B 4Y7

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 01/12/88
TIME/TEMPS: 1045

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807422

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 78

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR26FN4451

LAB NO/NO. DE LAB: 8126g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807422

DATE DUE: 88.12.20
DATE REC: 88.12.06
DATE FWD/ 88.12.20
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
14

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Fredericton Junction, Town Hall

ADDRESS/ADRESSE:
Fredericton Junction, N.B.
E0G 1T0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1400

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON: 938807494

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	44.7	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	109.0	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	16.0	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	48.0	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	499	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .004	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.95	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.139	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.346	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.16	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .116	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	90.8	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .009	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	8.116	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	42	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.6	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 83

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR04FJ1761

LAB NO/NO. DE LAB: 8255g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807494

DATE DUE: 88.12.23
DATE REC: 88.12.09
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.145	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Fredericton Junction
Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
Fredericton Junction,
N.B.
EOG 1TO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1400

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807494

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 83

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR04FJ1761

LAB NO/NO. DE LAB: 8255g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807494

DATE DUE: 88.12.23
DATE REC: 88.12.09
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Fredericton Junction, Well #1

ADDRESS/ADRESSE:
Fredericton Junction,
N.B.
E0G 1T0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1400

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807493

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	44.6	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	108.8	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	15.9	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	46.0	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	499	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .003	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.87	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.151	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.356	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.18	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .112	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	89.2	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.02	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	8.040	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	42	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.5	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 83

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02FJ0392

LAB NO/NO. DE LAB: 8254g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807493

DATE DUE: 88.12.23
DATE REC: 88.12.09
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.126	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Fredericton Junction
Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
Fredericton Junction,N.B.
E0G 1T0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1400

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807493

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 83

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02FJ0392

LAB NO/NO. DE LAB: 8254g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807493

DATE DUE: 88.12.23
DATE REC: 88.12.09
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Fredericton Junction Well #2
ADDRESS/ADRESSE:
Fredericton Junction,
N.B.
E0G 1T0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1400

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807495

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	44.4	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	108.9	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	15.9	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	47.0	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	499	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.012	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.95	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.138	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.341	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.15	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .109	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	90.4	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .009	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	8.116	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	48	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.4	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 83

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03FJ0394

LAB NO/NO. DE LAB: 8256g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807495

DATE DUE: 88.12.23
DATE REC: 88.12.09
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.118	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Fredericton Junction
Well #2
ADDRESS/ADRESSE:
Fredericton Junction, N.B.
EOG 1TO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 08/12/88
TIME/TEMPS: 1400

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807495

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 83

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03FJ0394

LAB NO/NO. DE LAB: 8256g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807495

DATE DUE: 88.12.23
DATE REC: 88.12.09
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Grand Falls, Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
Box 800
142 Court Street
Grand Falls, N.B.
E0J 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807521

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	158.7	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	133.8	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	55.6	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	7.2	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	325	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.161	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.447	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	4.83	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.030	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	4.45	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	2.1	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .9	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.849	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	12.9	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01AG1791

LAB NO/NO. DE LAB: 8347g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807521

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.049	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Grand Falls
Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
Box 800
142 Court Street
Grand Falls, N.B.
E0J 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807521

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01AG1791

LAB NO/NO. DE LAB: 8347g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807521

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Grand Falls, Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
Box 800
142 Court Street
Grand Falls, N.B.
E0J 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 1100

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807522

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	170.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	150.8	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	60.0	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	12.3	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	364	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .009	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.526	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	4.95	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .057	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	6.91	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	2.0	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .4	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.791	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	12.5	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02GF1792

LAB NO/NO. DE LAB: 8348g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807522

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.046	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Grand Falls
Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
Box 800
142 Court Street
Grand Falls, N.B.
E0J 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 1100

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807522

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02GF1792

LAB NO/NO. DE LAB: 8348g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807522

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Grand Falls, Well #2
ADDRESS/ADRESSE:
Box 800
142 Court Street
Grand Falls, N.B.
E0J 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 1105

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807523

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOIRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	171.7	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	150.6	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	60.5	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	12.0	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	363	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .009	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.534	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	5.00	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .055	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	7.03	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	1.9	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .9	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.715	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	12.5	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03AG1793

LAB NO/NO. DE LAB: 8349g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807523

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.033	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Grand Falls
Well #2
ADDRESS/ADRESSE:
Box 800
142 Court Street
Grand Falls, N.B.
E0J 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 1105

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807523

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03AG1793

LAB NO/NO. DE LAB: 8349g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807523

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Grand Falls, Well #3
ADDRESS/ADRESSE:
Box 800
142 Court Street
Grand Falls, N.B.
E0J 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 1110

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807524

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	155.7	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	134.0	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	54.5	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	7.8	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	325	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .005	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.508	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	4.76	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .056	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	4.79	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	2.0	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .7	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.978	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	13.2	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BH04GF1794

LAB NO/NO. DE LAB: 8350g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807524

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.050	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Grand Falls
Well #3
ADDRESS/ADRESSE:
Box 800
142 Court Street
Grand Falls, N.B.
E0J 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 1110

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807524

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR04GF1794

LAB NO/NO. DE LAB: 8350g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807524

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	198.1	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	154.6	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	53.1	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	21.8	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	413	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .007	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .004	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.614	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	15.9	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .220	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	7.30	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.33	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .4	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.918	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	29.1	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.5	NTU	5.	NTU

NAME/NOM:
Town of Grand Falls, Well #4
ADDRESS/ADRESSE:
Box 800
142 Court Street
Grand Falls, N.B.
E0J 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 1120

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807525

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

REMARKS/
REMARQUES:

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05GF1795

LAB NO/NO. DE LAB: 8351g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807525

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.045	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Grand Falls
Well #4
ADDRESS/ADRESSE:
Box 800
142 Court Street
Grand Falls, N.B.
/0J 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 1120

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807525

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05GF1795

LAB NO/NO. DE LAB: 8351g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807525

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Hartland
Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
Box 358
Orser Street
Hartland, N.B.
E0J 1N0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 05/12/88
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807473

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	* 243.6	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	198.8	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	87.9	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	56.9	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	620	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.046	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	3.06	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	5.86	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .005	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	35.9	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	2.4	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 1.8	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.536	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	16.8	MG/L	500	MG/L
TURBITTITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 80

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01HT0546

LAB NO/NO. DE LAB: 8189g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807473

DATE DUE: 88.12.21
DATE REC: 88.12.07
DATE FWD/ 88.12.29
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.331	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Hartland
Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
Box 358
Orser Street
Hartland, N.B.
E0J 1N0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 05/12/88
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807473

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 80

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01HT0546

LAB NO/NO. DE LAB: 8189g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807473

DATE DUE: 88.12.21
DATE REC: 88.12.07
DATE FWD/ 88.12.29
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Hartland
Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
Box 358
Orser Street
Hartland, N.B.
E0J 1N0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 05/12/88
TIME/TEMPS: 0930

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807474

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	77.4	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINTTY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	72.75	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	26.3	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 2.8	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	171	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.015	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.519	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.85	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .003	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	3.29	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.88	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 1.2	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.409	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	7.5	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.0	NTU	5.	NTU

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 80

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02HT0547

LAB NO/NO. DE LAB: 8190g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807474

DATE DUE: 88.12.21
DATE REC: 88.12.07
DATE FWD/ 88.12.29
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.064	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Hartland
Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
Box 358
Orser Street
Hartland, N.B.
E0J 1N0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 05/12/88
TIME/TEMPS: 0930

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807474

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 80

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02HT0547

LAB NO/NO. DE LAB: 8190g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807474

DATE DUE: 88.12.21
DATE REC: 88.12.07
DATE FWD/ 88.12.29
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Hartland
Well #2
ADDRESS/ADRESSE:
Box 358
Orser Street
Hartland, N.B.
E0J 1N0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 05/12/88
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807475

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	* 239.6	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	202.2	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	86.8	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	57.3	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	627	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.016	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	3.10	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	5.56	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .002	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	36.6	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	2.4	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .4	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.617	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	15.9	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.0	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT N/ÉVENEMENT: 80

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03HT0558

LAB NO/NO. DE LAB: 8191g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807475

DATE DUE: 88.12.21
DATE REC: 88.12.07
DATE FWD/ 88.12.29
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.081	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Hartland
Well #2
ADDRESS/ADRESSE:
Box 358
Orser Street
Hartland, N.B.
E0J 1N0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 05/12/88
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807475

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 80

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03HT0558

LAB NO/NO. DE LAB: 8191g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807475

DATE DUE: 88.12.21
DATE REC: 88.12.07
DATE FWD/ 88.12.29
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of
Kedgwick, Hotel de Ville
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 267
Kedgwick, N.B.
E0K 1C0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 17/01/89
TIME/TEMPS: 1505

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907663

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	93.7	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	94.49	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	35.0	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	34.1	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	299.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.281	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.121	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.443	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.53	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T 0.0	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	25.4	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.48	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 1.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.304	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	T 3.9	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.0	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 11

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR03KD2046

LAB NO/NO. DE LAB: 509g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907663

DATE DUE: 89.02.09
DATE REC: 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.176	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Kedgwick
Hotel de Ville
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 267
Kedgwick, N.B.
E0K 1C0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 17/01/89
TIME/TEMPS: 1505

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907663

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 11

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR03KD2046

LAB NO/NO. DE LAB: 509g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907663

DATE DUE: 89.02.09
DATE REC: 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSÉ CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of
Kedgwick, Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 267
Kedgwick, N.B.
E0K 1C0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 17/01/89
TIME/TEMPS: 1515

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907661

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	103.8	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	108.0	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	38.8	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	62.0	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	423.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.012	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	* .369	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.554	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.69	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T 0.0	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	43.2	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.59	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	4.6	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.421	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	6.1	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 11

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01KD1546

LAB NO/NO. DE LAB: 507g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907661

DATE DUE: 89.02.09
DATE REC: 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.160	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Kedgwick
Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 267
Kedgwick, N.B.
E0K 1C0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 17/01/89
TIME/TEMPS: 1515

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907661

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 11

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01KD1546

LAB NO/NO. DE LAB: 507g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907661

DATE DUE: 89.02.09
DATE REC: 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Kedgwick
Well #2
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 267
Kedgwick, N.B.
E0K 1C0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 17/01/89
TIME/TEMPS: 1520

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907662

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	78.3	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	79.12	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	29.1	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 4.80	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	186.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.057	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	* 1.10	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.340	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.37	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .006	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	7.46	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.38	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	8.6	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.337	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	T 4.2	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.4	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 11

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR02KD1549

LAB NO/NO. DE LAB: 508g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907662

DATE DUE: 89.02.09
DATE REC: 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.190	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Kedgwick
Well #2
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 267
Kedgwick, N.B.
E0K 1C0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 17/01/89
TIME/TEMPS: 1520

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907662

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 11

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR02KD1549

LAB NO/NO. DE LAB: 508g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907662

DATE DUE: 89.02.09
DATE REC: 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Ville de Lameque
Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 58
28, rue de
l'Hopital
Lameque, N.B.
E0B 1V0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 07/12/88
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807491

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	99.8	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	84.24	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	29.7	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	16.0	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	334	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.026	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.18	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.093	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	2.62	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	6.23	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.033	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	37.8	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	1.6	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.215	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	47.6	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 83

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03LQ1565

LAB NO/NO. DE LAB: 8252g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807491

DATE DUE: 88.12.23
DATE REC: 88.12.09
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.120	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Ville de Lameque
Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 58
28, rue de l'Hopital
Lameque, N.B.
EOB 1V0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 07/12/88
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807491

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 83

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03LQ1565

LAB NO/NO. DE LAB: 8252g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807491

DATE DUE: 88.12.23
DATE REC: 88.12.09
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Ville de Lameque
Well 1-3

ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 58
28, rue de
l'Hopital
Lameque, N.B.
E0B 1V0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 07/12/88
TIME/TEMPS: 0830

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807492

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	109.0	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	100.2	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	31.6	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	15.8	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	439	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.012	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.21	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.100	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	3.45	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	7.32	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.042	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	51.6	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	1.2	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.441	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	68	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 83

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02LQ0145

LAB NO/NO. DE LAB: 8253g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807492

DATE DUE: 88.12.23
DATE REC: 88.12.09
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.032	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village de Lameque
Well 1-3
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 58
28, rue de l'Hopital
Lameque, N.B.
E0B 1V0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 07/12/88
TIME/TEMPS: 0830

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807492

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 83

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02LQ0145

LAB NO/NO. DE LAB: 8253g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807492

DATE DUE: 88.12.23
DATE REC: 88.12.09
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Ville de Lameque
Well #5

ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 58
28, rue de l'Hopital
Lameque, N.B.
E0B 1V0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE:
TIME/TEMPS:

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807490

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE		YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()					
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)		73.8	MG/L	200	MG/L
(CACO3)		0.0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)		58.22	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)		22.4	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)		17.7	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()		218	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)		.012	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)		0.15	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)		.104	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)		.986	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)		4.35	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)		.032	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)		12.9	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)		2.4	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	*	64.9	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()		6.732	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)		8.3	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()		0.0	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 83

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01L10145

LAB NO/NO. DE LAB: 8251g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807490

DATE DUE: 88.12.23
DATE REC: 88.12.09
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.404	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Ville de Lameque
Well #5
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 58
28, rue de l'Hopital
Lameque, N.B.
E0B 1V0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE:
TIME/TEMPS:

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807490

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 83

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01L10145

LAB NO/NO. DE LAB: 8251g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807490

DATE DUE: 88.12.23
DATE REC: 88.12.09
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of McAdam
Town Hall

ADDRESS/ADRESSE:
Box 299
146 Saunders Street
McAdam, N.B.
E0H 1K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/12/88
TIME/TEMPS: 1145

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807514

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	35.1	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	23.27	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	11.5	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 3.6	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	117.5	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.318	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.11	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.85	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.56	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T 0.0	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	6.70	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.73	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	2.8	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	6.382	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	21.1	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 86

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01MA1892

LAB NO/NO. DE LAB: 8320g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807514

DATE DUE: 88.12.27
DATE REC: 88.12.13
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.067	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of McAdam
Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
Box 299
146 Saunders Street
McAdam, N.B.
E0H 1K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/12/88
TIME/TEMPS: 1145

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807514

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 86

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01MA1892

LAB NO/NO. DE LAB: 8320g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807514

DATE DUE: 88.12.27
DATE REC: 88.12.13
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of McAdam
Pollution Control Plant
ADDRESS/ADRESSE:
Box 299
146 Saunders Road
McAdam, N.B.
E0H 1K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/12/88
TIME/TEMPS: 1330

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807517

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	67.8	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	81.85	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	23.5	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 2.1	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	179	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.014	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	* 1.74	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .018	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.774	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.21	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.030	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	9.08	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .2	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.996	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	T 1.5	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.65	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 86

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR06MA5500

LAB NO/NO. DE LAB: 8323g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807517

DATE DUE: 88.12.27
DATE REC: 88.12.13
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.096	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of McAdam
Pollution Control Plant
ADDRESS/ADRESSE:
Box 299
146 Saunders Road
McAdam, N.B.
E0H 1K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/12/88
TIME/TEMPS: 1330

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807517

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 86

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR06MA5500

LAB NO/NO. DE LAB: 8323g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807517

DATE DUE: 88.12.27
DATE REC: 88.12.13
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM: Well #1
Village of McAdam
Pine Street Pumphouse
ADDRESS/ADRESSE:
Box 299
146 Saunders Road
McAdam, N.B.
E0H 1K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/12/88
TIME/TEMPS: 1245

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807516

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS, CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	119.1	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY, TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	105.6	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	42.8	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	28.8	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	323	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.026	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.12	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.31	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.96	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .154	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	12.49	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.31	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	2.8	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.484	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	14.4	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.3	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 86

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05MA4420

LAB NO/NO. DE LAB: 8322g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807516

DATE DUE: 88.12.27
DATE REC: 88.12.13
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.403	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of McAdam
Pine Street Pumphouse
ADDRESS/ADRESSE:
Box 299
146 Saunders Road
McAdam, N.B.
E0H 1K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/12/88
TIME/TEMPS: 1245

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807516

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 86

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05MA4420

LAB NO/NO. DE LAB: 8322g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807516

DATE DUE: 88.12.27
DATE REC: 88.12.13
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM: Well #2
Village of McAdam
Pine Street Pumphouse

ADDRESS/ADRESSE:
Box 299
146 Saunders Str.
McAdam, N.B.
E0H 1K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/12/88
TIME/TEMPS: 1300

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807515

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	102.9	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	76.31	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	37.4	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	17.5	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	254	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.072	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.32	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.32	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T 0.0	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	8.89	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.67	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	* 56.3	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.133	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	15.3	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.4	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 86

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01MA0415

LAB NO/NO. DE LAB: 8321g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807515

DATE DUE: 88.12.27
DATE REC: 88.12.13
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.385	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of McAdam
Pine Street Pumphouse
ADDRESS/ADRESSE:
Box 299
146 Saunders Street
McAdam, N.B.
E0H 1K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/12/88
TIME/TEMPS: 1300

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807515

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 86

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01MA0415

LAB NO/NO. DE LAB: 8321g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807515

DATE DUE: 88.12.27
DATE REC: 88.12.13
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of McAdam
City Camp Club Bldg.
ADDRESS/ADRESSE:
146 Saunders Road
McAdam, N.B.
E0H 1K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/12/88
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807513

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	141.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	88.02	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	49.5	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	46.8	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	380	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.056	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.13	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.083	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	2.26	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	4.27	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.010	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	16.18	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.87	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	7.3	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.300	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	22.2	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	1.45	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 86

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR04MA1893

LAB NO/NO. DE LAB: 8319g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807513

DATE DUE: 88.12.27
DATE REC: 88.12.13
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.321	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of McAdam
City Camp Club Bldg.
ADDRESS/ADRESSE:
146 Saunders Road
McAdam, N.B.
E0H 1K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/12/88
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807513

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 86

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR04MA1893

LAB NO/NO. DE LAB: 8319g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807513

DATE DUE: 88.12.27
DATE REC: 88.12.13
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Moncton
Turtle Creek
ADDRESS/ADRESSE:
774 Main Street
Moncton, N.B.
E1C 1E8

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 20/12/88
TIME/TEMPS: 1030

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807554

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
HARDNESS, CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	9.3	MG/L	200	MG/L
ALKALINITY, TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	10.89	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	2.54	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 1.2	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	39.8	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.095	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.210	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.440	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	.714	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.025	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	2.59	MG/L	270	MG/L
NITRITE/NITRITE (N)	T .01	MG/L		MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.10	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	6.889	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	5.5	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	1.9	NTU	5.	NTU
ZINC/ZINC (ZN)	.200	MG/L	5.0	MG/L

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 92

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02MN1927

LAB NO/NO. DE LAB: 8484g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807554

DATE DUE: 89.01.05
DATE REC: 88.12.22
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Moncton
Turtle Creek
ADDRESS/ADRESSE:
774 Main Street
Moncton, N.B.
E1C 1E8

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 20/12/88
TIME/TEMPS: 1030

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807555

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	M	MG/L	200	MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	4.983	MG/L	30 - 500	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 2.4	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	45.1	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.250	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.77	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.232	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.453	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	.714	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.010	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	2.41	MG/L	270	MG/L
NITRITE/NITRITE (N)	T .01	MG/L		MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.11	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	6.068	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	T 4.2	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	2.1	NTU	5.	NTU
ZINC/ZINC (ZN)	.227	MG/L	5.0	MG/L

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 92

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01MN1926

LAB NO/NO. DE LAB: 8485g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807555

DATE DUE: 89.01.05
DATE REC: 88.12.22
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Moncton

ADDRESS/ADRESSE:
Highfield Street
Pumping Station

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 20/12/88
TIME/TEMPS: 1330

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807555

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	M	MG/L	200	MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	4.983	MG/L	30 - 500	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 2.4	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	45.1	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.250	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.77	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.232	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.453	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	.714	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.010	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	2.41	MG/L	270	MG/L
NITRITE/NITRITE (N)	T .01	MG/L		MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.11	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	6.068	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	T 4.2	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	2.1	NTU	5.	NTU
ZINC/ZINC (ZN)	.227	MG/L	5.0	MG/L

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 92

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01MN1926

LAB NO/NO. DE LAB: 8485g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807555

DATE DUE: 89.01.05
DATE REC: 88.12.22
DATE FWD/ 89.01.25
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
34

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Oromocto
Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
137 MacDonald Avenue
Oromocto, N.B.
E2V 1A6

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 13/12/88
TIME/TEMPS: 0950

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807519

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	63.4	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	31.59	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	22.5	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 4.1	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	167	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.056	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.79	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.147	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.460	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.76	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.030	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	6.80	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.26	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .5	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.381	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	34.7	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.4	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 87

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01OR1804

LAB NO/NO. DE LAB: 8345g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807519

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.045	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Oromocto
Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
137 MacDonald Avenue
Oromocto, N.B.
E2V 1A6

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 13/12/88
TIME/TEMPS: 0950

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807519

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 87

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01OR1804

LAB NO/NO. DE LAB: 8345g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807519

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Oromocto
Treatment Plant Inlet
ADDRESS/ADRESSE:
137 MacDonald Avenue
Oromocto, N.B.
E2V 1A6

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 13/12/88
TIME/TEMPS: 0930

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807520

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	41.3	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	32.94	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	13.7	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 1.3	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	95.3	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .007	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.092	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.468	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.73	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.046	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	2.98	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.32	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.419	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	10.4	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	1.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 87

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR02OR1805

LAB NO/NO. DE LAB: 8346g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807520

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.028	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Oromocto
Treatment Plant Inlet
ADDRESS/ADRESSE:
137 MacDonald Avenue
Oromocto, N.B.
E2V 1A6

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 13/12/88
TIME/TEMPS: 0930

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807520

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 87

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR02OR1805

LAB NO/NO. DE LAB: 8346g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807520

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Perth-Andover, Andover Water Supply
ADDRESS/ADRESSE:
Box 219
Perth, N.B.
E0J 1V0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 30/12/88
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907565

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	183.9	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	161.3	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	65.29	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	22.5	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	424	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.040	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	(0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.048	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.775	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	5.072	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T 0.0	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	9.34	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	2.8	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	4.6	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	8.086	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	11.2	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.0	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 1

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02PA0581

LAB NO/NO. DE LAB: 53g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907565

DATE DUE: 89.01.19
DATE REC: 89.01.05
DATE FWD/ 89.02.09
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
35

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.131	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Perth-
Andover, Andover Water Supply
ADDRESS/ADRESSE:
Box 219
Perth, N.B.
EOJ 1VO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 30/12/88
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907565

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 1

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02PA0581

LAB NO/NO. DE LAB: 53g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907565

DATE DUE: 89.01.19
DATE REC: 89.01.05
DATE FWD/ 89.02.09
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
35

REMARKS/
REMARQUES:
' INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Perth-Andover, Perth Supply-Surface

ADDRESS/ADRESSE:
Box 219
Perth, N.B.
EOJ 1VO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 30/12/88
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907564

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	28.3	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	31.25	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	6.59	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 0.1	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	71.8	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.157	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	(0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.051	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.314	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.866	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .004	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	1.99	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.11	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	5.8	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.550	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	T 3.8	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.3	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 1

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02PA0580

LAB NO/NO. DE LAB: 52g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907564

DATE DUE: 89.01.19
DATE REC: 89.01.05
DATE FWD/ 89.02.09
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
35

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.173	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Perth-Andover
Perth Supply-Surface
ADDRESS/ADRESSE:
Box 219
Perth, N.B.
EOJ 1VO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 30/12/88
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907564

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 1

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02PA0580

LAB NO/NO. DE LAB: 529

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907564

DATE DUE: 89.01.19
DATE REC: 89.01.05
DATE FWD/ 89.02.09
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
35

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village de Petit-Rocher, Municipal Office

ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 270
582, rue Principal
Petit-Rocher, N.B.
E0B 2E0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 19/01/89
TIME/TEMPS: 0830

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907665

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	58.7	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	53.72	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	20.7	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 1.3	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	133.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.061	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.068	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.248	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.71	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .002	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	3.72	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.17	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .4	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.650	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	T 4.9	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 11

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01PR1563

LAB NO/NO. DE LAB: 511g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907665

DATE DUE: 89.02.09
DATE REC: 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.223	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village de Petit-
Rocher, Municipal Office
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 270
582, rue Principale
Petit-Rocher, N.B.
E0B 2E0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 19/01/89
TIME/TEMPS: 0830

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907665

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 11

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01PR1563

LAB NO/NO. DE LAB: 511g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907665

DATE DUE: 89.02.09
DATE REC: 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village de Petit-Rocher, Intake Riviere Nigadoo

ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 270
582, rue Principale
Petit-Rocher, N.B.
E0B 2E0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 19/01/89
TIME/TEMPS: 1115

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907664

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	58.9	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	54.84	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	20.5	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 0.3	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	127.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.02	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.086	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.375	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.88	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .001	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	2.78	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.18	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .1	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.610	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	5.7	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 11

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR02PR2044

LAB NO/NO. DE LAB: 510g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907664

DATE DUE: 89.02.09
DATE REC: 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.107	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village de Petit-Rocher
Intake Riviere Nigadoo
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 270
582, rue Principale
Petit-Rocher, N.B.
E0B 2E0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 19/01/89
TIME/TEMPS: 1115

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907664

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 11

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR02PR2044

LAB NO/NO. DE LAB: 510g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907664

DATE DUE: 89.02.09
DATE REC: 89.01.26
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
26

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Port Elgin, Town Hall

ADDRESS/ADRESSE:
Box 136
Port Elgin, N.B.
E0A 2K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 14/12/88
TIME/TEMPS: 0930

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807552

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE		YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()					
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)		20.1	MG/L	200	MG/L
(CACO3)		3.714	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)		153.2	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)		6.11	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)		14.4	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()		347	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)		.012	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)		0.18	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T	.007	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)		1.05	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)		1.18	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)		.030	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)		75.85	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)		.02	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T	.2	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	*	8.648	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)		10.3	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()		0.5	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 91

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01PE0426

LAB NO/NO. DE LAB: 8426g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807552

DATE DUE: 89.01.03
DATE REC: 88.12.20
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.041	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Port Elgin
Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
Box 136
Port Elgin, N.B.
E0A 2K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 14/12/88
TIME/TEMPS: 0930

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807552

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 91

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01PE0426

LAB NO/NO. DE LAB: 8426g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807552

DATE DUE: 89.01.03
DATE REC: 88.12.20
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Port Elgin, Well #2
ADDRESS/ADRESSE:
Box 136
Port Elgin, N.B.
E0A 2K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 14/12/88
TIME/TEMPS: 1050

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807550

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	7.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	14.13	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	168.1	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	2.38	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	34.0	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	471	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.015	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.23	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.24	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	.299	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.028	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	119.0	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.03	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .9	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	* 9.157	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	20.7	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.6	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 91

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR04PE1240

LAB NO/NO. DE LAB: 8424g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807550

DATE DUE: 89.01.03
DATE REC: 88.12.20
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.036	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Port Elgin
Well #2
ADDRESS/ADRESSE:
Box 136
Port Elgin, N.B.
EOA 2KO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 14/12/88
TIME/TEMPS: 1050

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807550

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 91

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR04PE1240

LAB NO/NO. DE LAB: 8424g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807550

DATE DUE: 89.01.03
DATE REC: 88.12.20
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Port Elgin, Well #4

ADDRESS/ADRESSE:
Box 136
Port Elgin, N.B.
E0A 2K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 14/12/88
TIME/TEMPS: 1015

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807549

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	41.0	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	9.620	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	157.8	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	13.5	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	13.9	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	354	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.016	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.17	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .009	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.04	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.77	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.036	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	62.36	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.02	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	* 8.902	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	10.1	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.7	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 91

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05PE1241

LAB NO/NO. DE LAB: 8423g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807549

DATE DUE: 89.01.03
DATE REC: 88.12.20
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.324	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Port Elgin
Well #4

ADDRESS/ADRESSE:
Box 136
Port Elgin, N.B.
E0A 2K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 14/12/88
TIME/TEMPS: 1015

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807549

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 91

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05PE1241

LAB NO/NO. DE LAB: 8423g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807549

DATE DUE: 89.01.03
DATE REC: 88.12.20
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Port Elgin, Reserve Well
ADDRESS/ADRESSE:
Box 136
Port Elgin, N.B.
E0A 2K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 14/12/88
TIME/TEMPS: 1015

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807551

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOIRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	26.5	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	10.97	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	229.1	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	8.88	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	15.0	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	371	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.012	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.19	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .021	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.15	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.05	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.030	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	83.10	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	* 8.980	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	12.4	MG/L	500	MG/L
TURBITTTY/TURBIDITÉ ()	0.6	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 91

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05PE1241

LAB NO/NO. DE LAB: 8425g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807551

DATE DUE: 89.01.03
DATE REC: 88.12.20
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.029	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Port Elgin
Reserve Well
ADDRESS/ADRESSE:
Box 136
Port Elgin, N.B.
E0A 2K0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 14/12/88
TIME/TEMPS: 1015

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807551

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 91

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05PE1241

LAB NO/NO. DE LAB: 8425g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807551

DATE DUE: 89.01.03
DATE REC: 88.12.20
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
23

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Renforth, Well #1

ADDRESS/ADRESSE:
2055 Rothesay Road
Renforth, N.B.
E2H 2K2

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807526

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	145.5	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	120.2	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	31.4	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	6.7	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	306	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T 0.0	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.12	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.68	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	16.3	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .067	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	10.45	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.61	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 1.2	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	8.172	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	26.6	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.4	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01RF1885

LAB NO/NO. DE LAB: 8352g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807526

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.042	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Renforth
Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
2055 Rothesay Road
Renforth, N.B.
E2H 2K2

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807526

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01RF1885

LAB NO/NO. DE LAB: 8352g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807526

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Renforth
Well #2
ADDRESS/ADRESSE:
2055 Rothesay Road
Renforth, N.B.
E2H 2K2

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 0915

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807527

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	* 231.1	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	116.2	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	80.5	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	93.1	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	639	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .006	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.55	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	7.32	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .076	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	17.8	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	2.3	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 1.5	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.923	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	24.8	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03RF1887

LAB NO/NO. DE LAB: 8353g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807527

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.125	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Renforth
Well #2
ADDRESS/ADRESSE:
2055 Rothesay Road
Renforth, N.B.
E2H 2K2

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 0915

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807527

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03RF1887

LAB NO/NO. DE LAB: 8353g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807527

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of
Renforth, Well #4

ADDRESS/ADRESSE:
2055 Rothesay Road
Renforth, N.B.
E2H 2K2

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 0930

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807528

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	128.3	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	119.0	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	31.6	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	25.6	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	381	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .006	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.12	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.55	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	12.0	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .083	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	25.5	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.14	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	8.042	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	38.7	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR07RF3611

LAB NO/NO. DE LAB: 8354g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807528

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.072	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Renforth
Well #4
ADDRESS/ADRESSE:
2055 Rothesay Road
Renforth, N.B.
E2H 2K2

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 0930

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807528

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR07RF3611

LAB NO/NO. DE LAB: 8354g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807528

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Renforth, Well #5
ADDRESS/ADRESSE:
2055 Rothesay Road
Renforth, N.B.
E2H 2K2

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807529

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	* 242.7	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	136.6	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	85.6	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	71.4	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	590	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .005	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.705	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	7.04	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .119	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	20.8	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.08	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 1.2	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.816	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	47.1	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR06RF1890

LAB NO/NO. DE LAB: 8355g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807529

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOIRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.082	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Renforth
Well #5
ADDRESS/ADRESSE:
2055 Rothesay Road
Renforth, N.B.
E2H 2K2

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807529

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR06RF1890

LAB NO/NO. DE LAB: 8355g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807529

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of
Renforth, Well #6
ADDRESS/ADRESSE:
2055 Rothesay Road
Renforth, N.B.
E2H 2K2

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 1030

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807530

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	156.4	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	130.3	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	47.4	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	9.5	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	336	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .009	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.050	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	3.25	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	9.23	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .094	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	11.8	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.64	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	9.3	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.666	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	29.0	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR04RF1888

LAB NO/NO. DE LAB: 8356g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807530

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.136	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Renforth
Well #6
ADDRESS/ADRESSE:
2055 Rothesay Road
Renforth, N.B.
E2H 2K2

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 1030

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807530

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR04RF1888

LAB NO/NO. DE LAB: 8356g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807530

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

	CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS	
	()					
NAME/NOM: Village of Renforth, Well #7	HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	* 266.2	MG/L	200	MG/L	PROP NO/NO. DE PROJET: 101 EVENT NO/ÉVENEMENT: 88
ADDRESS/ADRESSE: 2055 Rothesay Road	(CACO3)	0	MG/L		MG/L	PROP NAME/NOM DE PROJET: N.B. PUBLIC WATER SUPPLY
Renforth, N.B. E2H 2K2	ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	189.1	MG/L	30 - 500	MG/L	
	CALCIUM/CALCIUM (CA)	96.6	MG/L	200	MG/L	MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET: GEORGE RICHARD
	CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	87.9	MG/L	250	MG/L	STATION NUMBER/ NUMÉRO DE STATION:
PHONE #/# TÉLÉPHONE:	CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	746	USIE/CM		USIE/CM	10BR06RF1890
DATE/DATE: 12/12/88 TIME/TEMPS: 1100	COPPER/CUIVRE (CU)	.079	MG/L	1.0	MG/L	LAB NO/NO. DE LAB: 8357g
	FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L	FIELD NUMBER/ NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
FIELD NUMBER/ NUMÉRO D'ÉCHANTILLON: 938807531	IRON/FER (FE)	.107	MG/L	.300	MG/L	938807531
	POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.939	MG/L		MG/L	DATE DUE: 88.12.28
L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE	MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	6.07	MG/L	150	MG/L	DATE REC: 88.12.14 DATE FWD/ 89.01.04
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE	MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .066	MG/L	0.05	MG/L	DATE D'ENVOI:
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF	SODIUM/SODIUM (NA)	55.6	MG/L	270	MG/L	# DAYS TURNAROUND/ # JOURS AU LABORATOIRE: 21
	NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	1.05	MG/L	10	MG/L	
	LEAD/PLOMB (PB)	T 1.7	UG/L	50.	UG/L	
	PH/PH ()	7.750	PH	6.5 - 8.5	PH	
	SULFATE/SULFATE (SO4)	39.5	MG/L	500	MG/L	
REMARKS/ REMARQUES:	TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.2	NTU	5.	NTU	

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.032	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Renforth
Well #7
ADDRESS/ADRESSE:
2055 Rothesay Road
Renforth, N.B.
E2H 2K2

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 1100

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807531

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR06RF1890

LAB NO/NO. DE LAB: 8357g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807531

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

	CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS	
	()					
NAME/NOM: Village of Renforth, Well #8	HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	134.0	MG/L	200	MG/L	PROP NO/NO. DE PROJET: 101 EVENT NO/ÉVENEMENT: 88
ADDRESS/ADRESSE: 2055 Rothesay Road	(CACO3)	0	MG/L		MG/L	PROP NAME/NOM DE PROJET: N.B. PUBLIC WATER SUPPLY
Renforth, N.B. E2H 2K2	ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	118.6	MG/L	30 - 500	MG/L	
	CALCIUM/CALCIUM (CA)	34.2	MG/L	200	MG/L	MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET: GEORGE RICHARD
	CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	25.2	MG/L	250	MG/L	STATION NUMBER/ NUMÉRO DE STATION:
PHONE #/# TÉLÉPHONE:	CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	381	USIE/CM		USIE/CM	10BR02RF1886
DATE/DATE: 12/12/88 TIME/TEMPS: 1115	COPPER/CUIVRE (CU)	.018	MG/L	1.0	MG/L	LAB NO/NO. DE LAB: 8358g
	FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.12	MG/L	1.5	MG/L	FIELD NUMBER/ NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
FIELD NUMBER/ NUMÉRO D'ÉCHANTILLON: 938807532	IRON/FER (FE)	.078	MG/L	.300	MG/L	938807532
	POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.55	MG/L		MG/L	
L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE	MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	11.8	MG/L	150	MG/L	DATE DUE: 88.12.28 DATE REC: 88.12.14 DATE FWD/ 89.01.04
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE	MANGANESE/MANGANESE (MN)	.027	MG/L	0.05	MG/L	DATE D'ENVOI:
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF	SODIUM/SODIUM (NA)	27.8	MG/L	270	MG/L	# DAYS TURNAROUND/ # JOURS AU LABORATOIRE:
	NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.15	MG/L	10	MG/L	21
	LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L	
	PH/PH ()	7.994	PH	6.5 - 8.5	PH	
	SULFATE/SULFATE (SO4)	36.5	MG/L	500	MG/L	
REMARKS/ REMARQUES:	TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU	

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.021	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Renforth
Well #8
ADDRESS/ADRESSE:
2055 Rothesay Road
Renforth, N.B.
E2H 2K2

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 1115

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807532

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02RF1886

LAB NO/NO. DE LAB: 8358g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807532

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of
Renforth, Well #12
ADDRESS/ADRESSE:
2055 Rothesay Road
Renforth, N.B.
E2H 2K2

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 1130

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807533

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	190.6	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	61.39	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	67.6	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	95.0	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	536	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.019	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.021	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.746	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	5.30	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.030	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	22.2	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	1.07	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .3	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.982	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	23.5	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR07RF3611

LAB NO/NO. DE LAB: 8359g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807533

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.298	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Renforth
Well #12
ADDRESS/ADRESSE:
2055 Rothesay Road
Renforth, N.B.
E2H 2K2

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/12/88
TIME/TEMPS: 1130

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807533

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 88

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR07RF3611

LAB NO/NO. DE LAB: 8359g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807533

DATE DUE: 88.12.28
DATE REC: 88.12.14
DATE FWD/ 89.01.04
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

	CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE		YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS	
	()						
NAME/NOM: Town of Richibucto Town Hall	HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)		108.1	MG/L	200	MG/L	PROP NO/NO. DE PROJET: 101 EVENT NO/ÉVENEMENT: 90
ADDRESS/ADRESSE: C.P. 337	(CACO3)		0	MG/L		MG/L	PROP NAME/NOM DE PROJET: N.B. PUBLIC WATER SUPPLY
31, rue Principale Richibucto, N.B.	ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)		100.4	MG/L	30 - 500	MG/L	
EOA 2MO	CALCIUM/CALCIUM (CA)		28.4	MG/L	200	MG/L	MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET: GEORGE RICHARD
	CHLORIDE/CHLORURE (CL-)		45.4	MG/L	250	MG/L	STATION NUMBER/ NUMÉRO DE STATION:
PHONE #/# TÉLÉPHONE:	CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()		386	USIE/CM		USIE/CM	10BR01RB1818
DATE/DATE: 15/12/88 TIME/TEMPS: 0900	COPPER/CUIVRE (CU)		.032	MG/L	1.0	MG/L	LAB NO/NO. DE LAB: 8394g
	FLUORIDE/FLUORURE (F-)		0.12	MG/L	1.5	MG/L	FIELD NUMBER/ NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
FIELD NUMBER/ NUMÉRO D'ÉCHANTILLON: 938807540	IRON/FER (FE)	*	1.22	MG/L	.300	MG/L	938807540
	POTASSIUM/POTASSIUM (K)		1.313	MG/L		MG/L	
L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE	MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)		9.02	MG/L	150	MG/L	DATE DUE: 89.01.02 DATE REC: 88.12.19 DATE FWD/ 89.01.12
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE	MANGANESE/MANGANESE (MN)	*	.814	MG/L	0.05	MG/L	DATE D'ENVOI:
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF	SODIUM/SODIUM (NA)		27.6	MG/L	270	MG/L	# DAYS TURNAROUND/.
	NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)		T .01	MG/L	10	MG/L	# JOURS AU LABORATOIRE: 24
	LEAD/PLOMB (PB)		T 0.0	UG/L	50.	UG/L	
	PH/PH ()		7.085	PH	6 5 - 8.5	PH	
	SULFATE/SULFATE (SO4)		18.5	MG/L	500	MG/L	
REMARKS/ REMARQUES:	TURBITITY/TURBIDITÉ ()	*	5.7	NTU	5.	NTU	

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.059	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Richibucto
Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 337
31, rue Principale
Richibucto, N.B.
E0A 2M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 15/12/88
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807540

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 90

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01RB1818

LAB NO/NO. DE LAB: 8394g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807540

DATE DUE: 89.01.02
DATE REC: 88.12.19
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
24

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Richibucto
High Street
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 337
31, rue Principale
Richibucto, N.B.
E0A 2M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: E0A 2M0
TIME/TEMPS: 15/12/88

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807541

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	2.4	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	177.4	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	.79	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	27.4	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	455	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.021	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.11	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .028	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.605	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	.115	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.029	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	131.6	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.468	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	25.8	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.4	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 90

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03RB5356

LAB NO/NO. DE LAB: 8395g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807541

DATE DUE: 89.01.02
DATE REC: 88.12.19
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
24

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.064	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Richibucto
High Street
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 337
31, rue Principale
Richibucto, N.B.
E0A 2M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 15/12/88
TIME/TEMPS: 0930

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807541

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 90

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03RB5356

LAB NO/NO. DE LAB: 8395g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807541

DATE DUE: 89.01.02
DATE REC: 88.12.19
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
24

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Richibucto
Arena
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 337
31, rue Prinicpale
Richibucto, N.B.
EOA 2MO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 15/12/88
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807542

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE		YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()					
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)		149.4	MG/L	200	MG/L
(CACO3)		0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)		101.0	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)		52.5	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)		41.4	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()		349	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)		.135	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)		0.12	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	*	1.29	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)		1.10	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)		4.44	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	*	1.36	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)		15.0	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T	.01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T	0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()		7.387	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)		11.7	MG/L	500	MC/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()		3.3	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 90

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02RB1819

LAB NO/NO. DE LAB: 8396g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807542

DATE DUE: 89.01.02
DATE REC: 88.12.19
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
24

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES	CONCENTRATION UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.112	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Richibucto
Arena
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 337
31, rue Principale
Richibucto, N.B.
E0A 2M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 15/12/88
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807542

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 90

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02RB1819

LAB NO/NO. DE LAB: 8396g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807542

DATE DUE: 89.01.02
DATE REC: 88.12.19
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
24

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village de Riviere Verte, Municipal Office
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 100
78, rue Principale
Riviere-Verte, N.B.
E0L 1E0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 15/12/88
TIME/TEMPS: 1050

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807539

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	33.8	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	59.76	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	9.09	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 2.7	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	141	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.075	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.373	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.70	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .003	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	3.24	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.43	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.564	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	7.0	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.6	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 90

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01RI1875

LAB NO/NO. DE LAB: 8393g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807539

DATE DUE: 89.01.02
DATE REC: 88.12.19
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
24

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.079	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village de Riviere-
Verte, Municipal Office
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 100
78, rue Principale
Riviere-Verte, N.B.
E0L 1E0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 15/12/88
TIME/TEMPS: 1050

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807539

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 90

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01RI1875

LAB NO/NO. DE LAB: 8393g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807539

DATE DUE: 89.01.02
DATE REC: 88.12.19
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
24

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village de Riviere Verte

ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 100
78, rue Principale
Riviere-Verte, N.B.
E0L 1E0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 15/12/88
TIME/TEMPS: 1050

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807538

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	63.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	70.07	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	20.3	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 4.8	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	164	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.103	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.429	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	3.05	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T 0.0	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	3.34	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.48	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T .5	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.539	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	10.2	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.6	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 90

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02RI1907

LAB NO/NO. DE LAB: 8392g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807538

DATE DUE: 89.01.02
DATE REC: 88.12.19
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
24

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.035	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village de Riviere-
Verte, Puit
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 100
78, rue Principale
Riviere-Verte, N.B.
E0L 1E0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 15/12/88
TIME/TEMPS: 1050

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807538

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 90

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02RI1907

LAB NO/NO. DE LAB: 8392g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807538

DATE DUE: 89.01.02
DATE REC: 88.12.19
DATE FWD/ 89.01.12
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
24

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of St. Andre, Village Office

ADDRESS/ADRESSE:
R.R. #4, Site 155
Boite 1
Grand Sault, N.B.
E0J 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/01/89
TIME/TEMPS: 1200

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907591

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	* 218.6	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	165.6	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	78.9	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	26.1	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	501	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.037	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .028	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.977	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	5.24	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T 0.0	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	6.58	MG/L	270	MG/L
NITRITE/NITRITE (N)	< .01	MG/L		MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	7.1	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.575	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	27.8	MG/L	500	MG/L

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 4

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01SN1867

LAB NO/NO. DE LAB: 149g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907591

DATE DUE: 89.01.26
DATE REC: 89.01.12
DATE FWD/ 89.02.03
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOIRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU
ZINC/ZINC (ZN)	.022	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of St.
Andre, Village Office
ADDRESS/ADRESSE:
R.R. #4, Site 155
Boite 1
Grand Sault, N.B.
E0J 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/01/89
TIME/TEMPS: 1200

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907591

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 4

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01SN1867

LAB NO/NO. DE LAB: 149g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907591

DATE DUE: 89.01.26
DATE REC: 89.01.12
DATE FWD/ 89.02.03
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM: Village of St. Andre, Village Well
ADDRESS/ADRESSE: R.R. #4, Site 155, Boite 1, Grand Sault, N.B. E0J 1M0
PHONE #/# TÉLÉPHONE:
DATE/DATE: 09/01/89
TIME/TEMPS: 1230
FIELD NUMBER/ NUMÉRO D'ÉCHANTILLON: 938907592

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 4
PROP NAME/NOM DE PROJET: N.B. PUBLIC WATER SUPPLY
MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET: GEORGE RICHARD
STATION NUMBER/ NUMÉRO DE STATION: BR02SN1868
LAB NO/NO. DE LAB: 150g
FIELD NUMBER/ NUMÉRO D'ÉCHANTILLON: 938907592
DATE DUE: 89.01.26
DATE REC: 89.01.12
DATE FWD/ DATE D'ENVOI: 89.02.03
DAYS TURNAROUND/ # JOURS AU LABORATOIRE: 22

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	* 221.3	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	164.9	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	77.0	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	24.1	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	505	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.017	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< .010	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.063	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.953	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	7.04	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T 0.0	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	6.34	MG/L	270	MG/L
NITRITE/NITRITE (N)	< .01	MG/L		MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	7.3	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.501	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	28.3	MG/L	500	MG/L

REMARKS/ REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.2	NTU	5.	NTU
ZINC/ZINC (ZN)	.018	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of St.
Andre, Village Well
ADDRESS/ADRESSE:
R.R. #4, Site 155
Boite 1
Grand Sault, N.B.
E0J 1M0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/01/89
TIME/TEMPS: 1230

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907592

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 4

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR02SN1868

LAB NO/NO. DE LAB: 150g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907592

DATE DUE: 89.01.26
DATE REC: 89.01.12
DATE FWD/ 89.02.03
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village de Sainte -Anne-de-Madawaska
Municipal Office

ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 99
Sainte-Anne-de-Madawaska
N.B.
EOL 1GO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: **11/01/89**
TIME/TEMPS: **1200**

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907611

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE		YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITES	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES	CONCENTRATION UNITS/UNITES
()					
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)		132.5	MG/L	200	MG/L
(CACO3)		0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)		160.5	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)		32.8	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T	3.6	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITE ()		344.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)		.032	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)		0.12	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	*	.926	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)		.856	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)		12.3	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	*	.289	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)		12.2	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T	.006	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T	1.6	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()		7.939	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)		19.4	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITE ()	*	6.7	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: [illegible]
EVENT NO/EVENEMENT: [illegible]

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BROISM1990

LAB NO/NO. DE LAB: [illegible]

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907611

DATE DUE: 89.01.31
DATE REC: 89.01.17
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
31

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / [illegible] LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES	CONCENTRATION UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.018	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village de Sainte-Anne-de-Madawaska,
N.B.
ADDRESS/ADRESSE:
Municipal Office
P.O. Box 99
Sainte-Anne-de-Madawaska,
N.B.
EOL 1G0

PHONE #/# TÉLEPHONE:

DATE/DATE: 11/01/89
TIME/TEMPS: 1200

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907611

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/EVENEMENT: 7

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01SM1990

LAB NO/NO. DE LAB: 2699

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ECHANTILLON:
938907611

DATE DUE: 89.01.31
DATE REC: 89.01.17
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
31

REMARKS/
REMARQUES:
A INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village de Sainte-Anne-de-Madawaska
Puits 2

ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 99
Sainte-Anne-de-Madawaska
N.B.
EOL 1Go

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 11/01/89
TIME/TEMPS: 1230

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907612

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE		YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()					
HARDNESS,CALCULATED/DURETE CALCULEE (CACO3)		127.5	MG/L	200	MG/L
(CACO3)		0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITE TOTALE (CACO3)		159.6	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)		30.8	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T	3.4	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITE ()		345.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)		.066	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)		0.13	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)		.107	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)		.863	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)		12.3	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	*	.270	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)		12.3	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	L	.006	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)		3.3	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()		7.937	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)		17.5	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITE ()		0.5	NTU	5.	NTU

PROF NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/EVENEMENT: 7

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMERO DE STATION:
BRO3SM1992

LAB NO/NO. DE LAB: 2709

FIELD NUMBER/
NUMERO D'ECHANTILLON:
938907612

DATE DUE: 89.01.31
DATE REC: 89.01.17
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
31

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RESULTATS	UNITS/ UNITES	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES	CONCENTRATION UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.118	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village de Sainte-Anne-de-Madawaska
Puits2

ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 99
Sainte-Anne-de-Madawaska,
N.B.
EOL 1G0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: **11/01/89**
TIME/TEMPS: **1230**

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907612

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/EVENEMENT: 7

PROJ NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET.
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BRO3SM1992

LAB NO/NO. DE LAB 2709

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ECHANTILLON:
938907612

DATE DUE: 89.01.[illegible]
DATE REC: 89.01.17
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI.

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
31

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT ÊTRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village de St.Hilaire
Hotel de Ville

ADDRESS/ADRESSE:
R.R. #1
Edmundston, N.B.
E3V 3K3

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: **17/01/89**
TIME/TEMPS: **0730**

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907617

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE		YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()					
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)		83.9	MG/L	200	MG/L
(CACO3)		0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)		120.4	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)		25.1	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T	1.1	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()		241.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)		.550	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)		0.14	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)		.114	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)		.647	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)		5.16	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANÈSE (MN)	*	.674	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)		6.59	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	(	.01	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T	0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()		7.604	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)		6.6	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()		0.8	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 9

PROF NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET.
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01SH1978

LAB NO/NO. DE LAB: 5599

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907617

DATE DUE: 89.02.01
DATE REC: 89.01.18
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
30

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITES	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITES
ZINC/ZINC (ZN)	.550	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village de St.Hilaire
Hotel de Ville

ADDRESS/ADRESSE:
R.R. #1
Edmundston, N.B.
E3V 3K3

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 17/01/89
TIME/TEMPS: 0730

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907617

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: [illegible]
EVENT NO/EVENEMENT: [illegible]

PROP NAME/NOM DE PROJET
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION.
BR01SH1978

LAB NO/NO. DE LAB. 3390

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ECHANTILLON:
938907617

DATE DUE. 89.02.01
DATE REC: 89.01.18
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
30

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / [illegible] LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Saint-Jacques
Municipal Office

ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 150
12, Riviere a la Truite
Saint-Jacques, N.B.
EOL 1KO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: **25/01/89**
TIME/TEMPS: **1030**

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907679

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RESULTATS	UNITS/ UNITES	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITES
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETE CALCULEE (CACO3)	46.4	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITE TOTALE (CACO3)	41.64	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	15.3	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 0.6	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITE ()	100.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.203	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.12	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.268	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.670	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	2.00	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .402	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	1.84	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.45	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.247	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	T 3.8	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITE ()	0.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 13

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01SC2056

LAB NO/NO. DE LAB: 5409

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907679

DATE DUE: 89.02.10
DATE REC. 89.01.27
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / INDIQUE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.044	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Saint-Jacques
Municipal Office

ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 150
12, Riviere a la Truite
Saint-Jacques, N.B.
EOL 1KO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 25/01/89
TIME/TEMPS: 1030

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907679

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/EVENEMENT: 13

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01SC2036

LAB NO/NO. DE LAB: 5469

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907679

DATE DUE: 89.02.10
DATE REC: 89.01.27
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / [illegible] PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Saint-Jacques
Open Reservoir

ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 150
12, Riviere a la Truite
Saint-Jacques, N.B.
EOL 1KO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: **25/01/89**
TIME/TEMPS: **1040**

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907680

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETE CALCULEE (CACO3)	42.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITE TOTALE (CACO3)	42.52	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	13.7	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 2.1	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITE ()	100.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.058	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.11	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.058	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.378	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	1.95	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.010	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	1.81	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.37	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.252	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	T 4.6	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITE ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/EVENEMENT: 13

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMERO DE STATION.
BR02SC1985

LAB NO/NO. DE LAB: 5479

FIELD NUMBER/
NUMERO D'ÉCHANTILLON:
938907680

DATE DUE: 89.02.10
DATE REC: 89.01.27
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT [illegible]

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITES	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES	CONCENTRATION UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.020	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Saint-Jacques
Open Reservoir

ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 150
12, Riviere a la Truite
Saint-Jacques, N.B.
EOL 1KO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 25/01/89
TIME/TEMPS: 1040

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907680

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/EVENEMENT: 13

PROP NAME/NOM DE PROJET
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMERO DE STATION:
BR0251985

LAB NO/NO. DE LAB: 5479

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ECHANTILLON:
938907680

DATE DUE: 89.02.10
DATE REC: 89.01.27
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VALEUR PLUS GRANDE QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Saint-Louis-de-Kent, Municipal Well
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 220
Saint-Louis-de-Kent, N.B.
E0A 2Z0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/01/89
TIME/TEMPS: 1200

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907593

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	87.1	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	100.5	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	28.2	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	80.4	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	546	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.055	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.26	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.039	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	2.44	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	4.05	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T 0.0	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	64.0	MG/L	270	MG/L
NITRITE/NITRITE (N)	< .01	MG/L		MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	2.0	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.803	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	24.0	MG/L	500	MG/L

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 4

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01SK0464

LAB NO/NO. DE LAB: 151g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907593

DATE DUE: 89.01.26
DATE REC: 89.01.12
DATE FWD/ 89.02.03
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.4	NTU	5.	NTU
ZINC/ZINC (ZN)	.076	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Saint-Louis-de-Kent, Municipal Well
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 220
Saint-Louis-de-Kent, N.B.
E0A 2Z0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/01/89
TIME/TEMPS: 1200

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907593

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 4

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01SK0464

LAB NO/NO. DE LAB: 151g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907593

DATE DUE: 89.01.26
DATE REC: 89.01.12
DATE FWD/ 89.02.03
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Saint-Louis-de-Kent, Village Well
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 220
Saint-Louis-de-Kent, N.B.
E0A 2Z0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/01/89
TIME/TEMPS: 1215

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907594

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	88.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	87.26	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	28.3	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	80.5	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	524	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.043	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.20	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.066	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	2.51	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	4.25	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T 0.0	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	58.8	MG/L	270	MG/L
NITRITE/NITRITE (N)	< .01	MG/L		MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	2.4	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.847	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	19.6	MG/L	500	MG/L

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 4

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR02SK0465

LAB NO/NO. DE LAB: 152g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907594

DATE DUE: 89.01.26
DATE REC: 89.01.12
DATE FWD/ 89.02.03
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	* 252	NTU	5.	NTU
ZINC/ZINC (ZN)	.105	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Saint-Louis-de-Kent, Village Well
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 220
Saint-Louis-de-Kent
N.B.
EOA 2Z0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/01/89
TIME/TEMPS: 1215

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907594

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 4

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR02SK0465

LAB NO/NO. DE LAB: 152g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907594

DATE DUE: 89.01.26
DATE REC: 89.01.12
DATE FWD/ 89.02.03
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Saint-Quentin, Village Office
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 489
10, rue Deschenes
Saint-Quentin, N.B.
EOK 1J0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 24/01/89
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907685

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE		YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()					
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	*	267.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)		0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)		110.4	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)		40.4	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T	0.1.1	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()		230.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)		.048	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)		0.17	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)		.079	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)		.365	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)		40.4	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)		.010	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)		1.82	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)		.52	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)		5.7	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()		7.845	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	T	4.1	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()		0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 14

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01G01938

LAB NO/NO. DE LAB: 5649

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907685

DATE DUE: 89.02.13
DATE REC: 89.01.30
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
18

REMARKS/
REMARQUES:

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.012	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Saint-
Quentin, Village Office
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 489
10, rue Deschenes
Saint-Quentin, N.B.
EOK 1JO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 24/01/89
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907685

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 14

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01GG1988

LAB NO/NO. DE LAB: 5649

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907685

DATE DUE: 89.02.13
DATE REC: 89.01.30
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
18

REMARKS/

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Village of Saint-Quentin, Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 489
10, rue Deschenes
Saint-Quentin, N.B.
EOK 1J0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: **24/03/89**
TIME/TEMPS: **0900**

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907686

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE		YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()					
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	*	275.8	MG/L	200	MG/L
(CACO3)		0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)		110.8	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)		41.7	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T	0.6	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()		231.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)		.072	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	<	0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T	.039	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)		.339	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)		41.7	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T	.005	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)		1.67	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)		.57	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)		4.5	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()		7.899	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	T	4.1	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()		0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 14

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR02AQ1989

LAB NO/NO. DE LAB: 5659

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907686

DATE DUE: 89.02.13
DATE REC: 89.01.30
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
18

REMARKS/
REMARQUES:

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.014	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Village of Saint-Quentin
Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 489
10, rue Deschenes
Saint-Quentin, N.B.
EOK 1JO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 24/01/89
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907686

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 14

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR02AQ1989

LAB NO/NO. DE LAB: 5659

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907686

DATE DUE: 89.02.14
DATE REC: 89.01.31
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
17

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of St. George, Town Hall

ADDRESS/ADRESSE:
Box 148
1 School Street
St. George, N.B.
E0G 2Y0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: **25/01/89**
TIME/TEMPS: **1330**

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907683

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	* 250.0	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITE TOTALE (CACO3)	89.74	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	37.8	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	99.6	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITE ()	610.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.015	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.82	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.130	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.85	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	37.8	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T 0.0	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	69.0	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.19	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	4.6	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.673	PH	6.5 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	21.2	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.7	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 14

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01SG0409

LAB NO/NO. DE LAB: 5629

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907683

DATE DUE: 89.02.13
DATE REC: 89.01.30
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
18

REMARKS/
REMARQUES:

A INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / [illegible]

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.024	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of St. George
Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
Box 148
1 School Street
St. George, N.B.
E0G 2Y0

PHONE #/# TÉLEPHONE:

DATE/DATE: 25/01/89
TIME/TEMPS: 1330

FIELD NUMBER/
NUMERO D'ECHANTILLON:
938907683

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

REMARKS/
REMARQUES:

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 14

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
3R01SG0409

LAB NO/NO. DE LAB: 5629

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907683

DATE DUE: 89.02.13
DATE REC. 89.01.30
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
18

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of St. George, Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
Box 148
1 School Street
St. George, N.B.
E0G 2Y0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: **25/01/89**
TIME/TEMPS: **1035**

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ECHANTILLON:
938907682

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	* 250.7	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	89.60	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	37.9	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	100.6	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	610.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.017	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.75	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.132	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.87	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	37.9	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T 0.0	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	73.0	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.17	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	4.4	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.714	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	20.5	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITE ()	0.9	NTU	5.	NTU

REMARKS/
REMARQUES:

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 14

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR02SG0410

LAB NO/NO. DE LAB: 5619

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ECHANTILLON:
938907682

DATE DUE: 89.02.13
DATE REC: 89.01.30
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
18

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.022	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of St. George
Well #1

ADDRESS/ADRESSE:
Box 148
1 School Street
St. George, N.B.
EOG 2YO

PHONE #/# TELEPHONE:

DATE/DATE: 25/01/89
TIME/TEMPS: 1035

FIELD NUMBER/
NUMERO D'ECHANTILLON:
938907682

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

REMARKS/
REMARQUES:

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 14

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR02SG0410

LAB NO/NO. DE LAB: 5619

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907682

DATE DUE: 89.02.13
DATE REC: 89.01.30
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
18

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM: **Town of St. George, Well #3**
ADDRESS/ADRESSE: **Box 148, 1 School Street, St. George, N.B., E0G 2Y0**
PHONE #/# TÉLÉPHONE:
DATE/DATE: **25/01/89**
TIME/TEMPS: **1105**
FIELD NUMBER/ NUMÉRO D'ÉCHANTILLON: 938907684

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE		YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()					
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	*	256.6	MG/L	200	MG/L
(CACO3)		0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)		89.63	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)		38.8	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)		100.1	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()		610.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)		.024	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)		0.78	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)		.126	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)		1.86	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)		38.8	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T	0.0	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)		71.8	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)		.16	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)		5.6	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()		7.683	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)		21.0	MG/L	500	MG/L
TURBIDITY/TURBIDITÉ ()		0.7	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 10
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 14

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR04SG3170

LAB NO/NO. DE LAB: [illegible]

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907684

DATE DUE: 89.02.13
DATE REC: 89.01.30
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
18

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / [illegible] LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Saint John
City Hall

ADDRESS/ADRESSE:
Box 1971
Market Square
Saint John, NB
E2L 4L1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 10/12/89
TIME/TEMPS: 0910

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907716

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	12.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	7.669	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	3.74	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 4.7	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	50.2	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.053	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	T .1	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.308	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	.689	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.042	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	3.42	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.05	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	6.406	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	5.3	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.7	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 18

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05SJ2663

LAB NO/NO. DE LAB: 859g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907716

DATE DUE: 89.03.01
DATE REC: 89.02.15
DATE FWD/ 89.03.14
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
27

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.029	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Saint John
City Hall

ADDRESS/ADRESSE:
Box 1971
Market Square
Saint John, NB
E2L 4L1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 10/02/89
TIME/TEMPS: 0910

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907716

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 18

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05SJ2663

LAB NO/NO. DE LAB: 859g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907716

DATE DUE: 89.03.01
DATE REC: 89.02.15
DATE FWD/ 89.03.14
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
27

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of St. John
Robertson Lake

ADDRESS/ADRESSE:
Box 1971
Market Square
Saint John, N.B.
E2L 4L1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/02/89
TIME/TEMPS: 1425

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907718

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	12.2	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	9.291	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	3.76	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 4.3	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	50.4	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .009	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	T .1	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.322	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	.685	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.038	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	3.88	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.06	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	6.646	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	5.5	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.5	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 18

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR07SJ5620

LAB NO/NO. DE LAB: 861g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907718

DATE DUE: 89.03.01
DATE REC: 89.02.15
DATE FWD/ 89.03.14
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
27

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.04	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Saint John
Robertson Lake

ADDRESS/ADRESSE:
Box 1971
Market Square
Saint John, N.B.
E2L 4L1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/02/89
TIME/TEMPS: 1425

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907718

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 18

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR07SJ5620

LAB NO/NO. DE LAB: 861g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907718

DATE DUE: 89.03.06
DATE REC: 89.02.20
DATE FWD/ 89.03.14
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
22

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Saint John
Spruce Lake

ADDRESS/ADRESSE:
Box 1971
Market Square
Saint John, NB
E2L 4L1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 10/02/89
TIME/TEMPS: 1840

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907717

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS, CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	5.3	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY, TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	2.188	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	1.16	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	8.3	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	48.3	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .008	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	T .1	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.266	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	.593	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .052	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	5.32	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.27	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	5.392	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	5.5	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.5	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 18

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02SJ1786 10

LAB NO/NO. DE LAB: 860g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907717

DATE DUE: 89.03.01
DATE REC: 89.02.15
DATE FWD/ 89.03.14
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
27

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.034	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Saint John
Spruce Lake

ADDRESS/ADRESSE:
Box 1971
Market Square
Saint John, NB
E2L 4L1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 10/02/89
TIME/TEMPS: 0840

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907717

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 18

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02SJ1786 10

LAB NO/NO. DE LAB: 860g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907717

DATE DUE: 89.03.01
DATE REC: 89.02.15
DATE FWD/ 89.03.14
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
27

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Saint John
First Lake

ADDRESS/ADRESSE:
Box 1971
Market Square
Saint John, NB
E2L 4L1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/02/89
TIME/TEMPS: 1420

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907715

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	12.3	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	9.376	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	3.79	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 2.9	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	47.5	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.012	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	T 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.314	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	.691	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.038	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	3.23	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.06	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	6.730	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	5.5	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.5	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 18

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BRSJ5621

LAB NO/NO. DE LAB: 858g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907715

DATE DUE: 89.03.01
DATE REC: 89.02.15
DATE FWD/ 89.03.14
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
27

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.031	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Saint John
First Lake

ADDRESS/ADRESSE:
Box 1971
Market Square
Saint John, NB
E2L 4L1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/02/89
TIME/TEMPS: 1420

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907715

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 18

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BRSJ5621

LAB NO/NO. DE LAB: 858g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907715

DATE DUE: 89.03.01
DATE REC: 89.02.15
DATE FWD/ 89.03.14
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
27

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
City of Saint John, Red Head #1

ADDRESS/ADRESSE:
Box 1971
Market Square
Saint John, N.B.
E2L 4L1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/02/89
TIME/TEMPS: 1515

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907714

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS, CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	109.3	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY, TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	95.59	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	35.6	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	8.1	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	241.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .005	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	T 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.457	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	4.95	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.026	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	6.51	MG/L	270	MG/L
NITRITE/NITRITE (N)	T .01	MG/L		MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	1.39	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.907	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	9.2	MG/L	500	MG/L

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 18

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR06SJ4136

LAB NO/NO. DE LAB: 857g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907714

DATE DUE: 89.03.01
DATE REC: 89.02.15
DATE FWD/. 89.03.14
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
27

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU
ZINC/ZINC (ZN)	.026	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
City of Saint John
Red Head #1
ADDRESS/ADRESSE:
Box 1971
Market Square
Saint John, N.B.
E2L 4L1

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 09/02/89
TIME/TEMPS: 1515

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907714

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 18

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR06SJ4136

LAB NO/NO. DE LAB: 857g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907714

DATE DUE: 89.03.01
DATE REC: 89.02.15
DATE FWD/ 89.03.14
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
27

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Shippagan
Shippagan Well #4
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 280
166, ave. Hotel de Ville
Shippagan, N.B.
EOB 2PO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 04/01/89
TIME/TEMPS: 0955

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907566

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	45.5	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	41.79	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	11.99	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	8.8	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	131	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.016	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.026	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.538	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	3.787	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T .004	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	7.72	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.55	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	6.8	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	6.758	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	T 3.6	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 1

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR06SP5333

LAB NO/NO. DE LAB: 54g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907566

DATE DUE: 89.01.19
DATE REC: 89.01.05
DATE FWD/ 89.02.09
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
35

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.030	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Shippagan
Shippagan Well #4
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 280
166, ave. Hotel de
Ville
Shippagan, N.B.
EOB 2PO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 04/01/89
TIME/TEMPS: 0955

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907566

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 1

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR06SP5333

LAB NO/NO. DE LAB: 54g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907566

DATE DUE: 89.01.19
DATE REC: 89.01.05
DATE FWD/ 89.02.09
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
35

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Shippagan
Shippagan Well #33
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 280
166, ave. Hotel de Ville
Shippagan, N.B.
EOB 2P0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 04/01/89
TIME/TEMPS: 0945

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907567

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	89.9	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	82.51	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	26.47	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	18.5	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	253	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.014	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	(0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.029	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.734	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	5.77	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.019	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	11.45	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	1.5	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	6.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.132	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	5.6	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.0	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 1

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05SP1809

LAB NO/NO. DE LAB: 55g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907567

DATE DUE: 89.01.19
DATE REC: 89.01.05
DATE FWD/ 89.02.09
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
35

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.041	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Shippagan
Shippagan Well #33
ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 280
166, ave. Hotel de Ville
Shippagan, N.B.
EOB 2PO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 04/01/89
TIME/TEMPS: 0945

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907567

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 1

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR05SP1809

LAB NO/NO. DE LAB: 55g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907567

DATE DUE: 89.01.19
DATE REC: 89.01.05
DATE FWD/ 89.02.09
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
35

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of St. Stephen, Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
34 Milltown Boulevard
St. Stephen, N.B.
E3L 1G3

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 26/01/89
TIME/TEMPS: 0830

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907688

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE		YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()					
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)		30.8	MG/L	200	MG/L
(CACO3)		0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)		14.09	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)		4.66	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T	2.4	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()		64.0	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)		.176	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	<	0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)		.254	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)		.445	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)		4.66	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	*	.095	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)		3.90	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)		.20	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)		3.7	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()		6.377	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	T	3.5	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()		0.3	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 15

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01SS0411

LAB NO/NO. DE LAB: 584g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907688

DATE DUE: 89.02.14
DATE REC: 89.01.31
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.078	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of St. Stephen
Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
34 Milltown Boulevard
St. Stephen, N.B.
E3L 1G3

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 26/01/89
TIME/TEMPS: 0830

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907688

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 15

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01SS0411

LAB NO/NO. DE LAB: 584g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907688

DATE DUE: 89.02.14
DATE REC: 89.01.31
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of St. Stephen, Well #1

ADDRESS/ADRESSE:
34 Milltown Boulevard
St. Stephen, N.B.
E3L 1G3

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 26/01/89
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907689

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	36.6	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	15.61	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	5.54	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 1.9	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	65.3	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.030	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.084	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.439	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	5.54	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .102	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	4.25	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.11	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	3.5	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	6.353	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	T 3.4	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.5	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 15

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR02SS0412

LAB NO/NO. DE LAB: 585g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907689

DATE DUE: 89.02.14
DATE REC: 89.01.31
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.086	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of St. Stephen
Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
34 Milltown Bouelvard
St. Stephen, N.B.
E3L 1G3

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 26/01/89
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907689

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 15

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR02SS0412

LAB NO/NO. DE LAB: 585g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907689

DATE DUE: 89.02.14
DATE REC: 89.01.31
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of St.
Stephen, Well #2

ADDRESS/ADRESSE:
34 Milltown Boulevard
St. Stephen, N.B.
E3L 1G3

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 26/01/89
TIME/TEMPS: 0945

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
93890769C

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	24.7	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	11.23	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	3.74	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 0.2	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	49.7	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .005	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.408	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	3.74	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.011	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	3.36	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.24	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	6.336	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	T 3.5	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 15

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR03SS0413

LAB NO/NO. DE LAB: 586g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907690

DATE DUE: 89.02.14
DATE REC: 89.01.31
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.099	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of St. Stephen
Well #2
ADDRESS/ADRESSE:
34 Milltown Boulevard
St. Stephen, N.B.
E3L 1G3

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 26/01/89
TIME/TEMPS: 0945

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907690

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 15

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR03SS0413

LAB NO/NO. DE LAB: 586g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907690

DATE DUE: 89.02.14
DATE REC: 89.01.31
DATE FWD/ 89.02.21
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
21

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Sussex
Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
Box 1057
22 Maple Avenue
Sussex, N.B.
EOE 1PO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: **11/01/89**
TIME/TEMPS: **0940**

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907608

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE		YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()					
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)		162.1	MG/L	200	MG/L
(CACO3)		0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)		121.4	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)		56.1	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)		43.0	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()		500.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)		.043	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)		0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T	.045	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)		1.96	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)		5.34	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	*	.086	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)		25.8	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)		.88	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T	1.5	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()		7.333	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)		72.	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()		0.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT. 7

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET.
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01SU0428

LAB NO/NO. DE LAB: 2669

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ECHANTILLON:
938907608

DATE DUE: 89.01.31
DATE REC: 89.01.17
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
31

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / [illegible] LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITES	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITES
ZINC/ZINC (ZN)	.022	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Sussex

ADDRESS/ADRESSE:
Box 1057
22 Maple Avenue
Sussex, N.B.
EOE 1PO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 11/01/89
TIME/TEMPS: 0940

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907608

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 7

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01SU0428

LAB NO/NO. DE LAB: 2669

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907608

DATE DUE: 89.01.31
DATE REC: 89.01.17
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
31

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / [illegible]

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Sussex
Magnolia Avenue
ADDRESS/ADRESSE:
Box 1057
22 Maple Avenue
Sussex, N.B.
E0E 1P0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: **11/01/89**
TIME/TEMPS: **0925**

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907609

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE		YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()					
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)		116.1	MG/L	200	MG/L
(CACO3)		0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)		105.4	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)		40.1	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)		13.2	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()		318.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)		.010	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)		0.12	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)		.010	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)		.885	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)		3.88	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	*	.090	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)		10.2	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)		.69	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T	1.6	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()		7.565	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)		29.6	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITE ()		0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET. 101
EVENT NO/EVENEMENT: 7

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION.
BR03SU0430

LAB NO/NO. DE LAB: 2679

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907609

DATE DUE: 89.01.31
DATE REC: 89.01.17
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
31

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITES
ZINC/ZINC (ZN)	.012	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Sussex
Magnolia Avenue
ADDRESS/ADRESSE:
Box 1057
22 Maple Avenue
Sussex, N.B.
E0E 1P0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 11/01/89
TIME/TEMPS: 0925

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907609

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/EVENEMENT: 7

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMERO DE STATION:
BR03SU0430

LAB NO/NO. DE LAB: 2679

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907609

DATE DUE: 89.01.31
DATE REC: 89.01.17
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
31

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT [illegible]

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Sussex
Albert Street Well
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 1057
22 Maple Avenue
Sussex, N.B.
EOE 1PO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: **11/01/89**
TIME/TEMPS: **0905**

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907610

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	151.9	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	122.5	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	52.	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	43.1	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITE ()	502.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.022	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .030	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.95	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	5.35	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .094	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	25.7	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.88	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 1.2	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.365	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	54.	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITE ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 7

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01SU0429

LAB NO/NO. DE LAB: 2689

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907610

DATE DUE: 89.01.31
DATE REC: 89.01.17
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
31

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES	CONCENTRATION UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.018	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Sussex
Albert Street Well

ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 1057
22 Maple Avenue
Sussex, N.B.
E0E 1P0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: **11/01/89**
TIME/TEMPS: **0905**

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907610

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/EVENEMENT: 7

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01SU0429

LAB NO/NO. DE LAB: 2689

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ECHANTILLON:
938907610

DATE DUE: 89.01.31
DATE REC: 89.01.17
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
31

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / [illegible]

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Sussex
Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
Sussex, N.B.
E0E 1P0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 29/12/88
TIME/TEMPS: 1200

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807396

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	144.0	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	125.3	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	49.5	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	41.0	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	473	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.087	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.13	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T .038	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.76	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	4.95	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	T 0.0	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	31.8	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	1.08	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.544	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	42.9	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 76

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02SU400429

LAB NO/NO. DE LAB: 8058g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807396

DATE DUE: 88.12.16
DATE REC: 88.12.02
DATE FWD/ 88.12.13
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
11

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.071	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Sussex
Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
Sussex, N.B.
E0E 1P0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 29/12/88
TIME/TEMPS: 1200

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807396

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 76

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02SU400429

LAB NO/NO. DE LAB: 8058g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807396

DATE DUE: 88.12.16
DATE REC: 88.12.02
DATE FWD/ 88.12.13
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
11

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Ville de Tracadie
Town Hall

ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 720
Rue Principale
Tracadie, N.B.
EOC 2BO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: **12/01/89**
TIME/TEMPS: **1030**

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907613

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS, CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	65.7	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY, TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	82.30	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	20.2	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 3.6	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	202.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.069	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.15	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.203	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.41	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	3.70	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .197	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	7.17	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	L .004	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 1.7	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.956	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	13.3	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 7

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET.
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01TR1560

LAB NO/NO. DE LAB: 2719

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907613

DATE DUE: 89.01.31
DATE REC: 89.01.17
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
31

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RESULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.013	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Ville De Tracadie
Town Hall

ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 720
Rue Principale
Tracadie, N.B.
EOC 2BO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/01/89
TIME/TEMPS: 1030

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907613

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/EVENEMENT. 7

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR01TR1560

LAB NO/NO. DE LAB: 2719

FIELD NUMBER/
NUMERO D'ECHANTILLON:
938907613

DATE DUE: 89.01.31
DATE REC. 89.01.17
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
31

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / [illegible] PLUS [illegible] QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Vill de Tracadie
Puits # 2

ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 720
Rue Principale
Tracadie, N.B.
E0C 2B0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: **12/01/89**
TIME/TEMPS: **1000**

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907614

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RESULTATS	UNITS/ UNITES	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITES
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	81.9	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	68.73	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	26.7	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	9.2	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITIE ()	218.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.034	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.18	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.063	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.20	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	3.70	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .262	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	6.39	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	L .006	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	3.4	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	8.001	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	17.6	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 7

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMERO DE STATION:
BR03TR1930

LAB NO/NO. DE LAB: 2729

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907614

DATE DUE: 89.01.31
DATE REC: 89.01.17
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
31

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE [illegible] LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES	CONCENTRATION UNITS/UNITES
ZINC/ZINC (ZN)	.028	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Ville de Tracadie
Puits # 2

ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 720
Rue Principale
Tracadie, N.B.
EOC 2BO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: **12/01/89**
TIME/TEMPS: **1000**

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907614

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: [illegible]
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 7

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMERO DE STATION:
BR03TR1930

LAB NO/NO. DE LAB. [illegible]

FIELD NUMBER/
NUMERO D'ECHANTILLON:
938907614

DATE DUE: [illegible]
DATE REC: 89.01.17
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
31

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / [illegible] LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Ville de Tracadie
Puits # 3

ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 720
Rue Principale
Tracadie, N.B.
EOC 2B0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: **12/01/89**
TIME/TEMPS: **1000**

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907615

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	79.6	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	81.73	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	25.7	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	T 3.9	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	206.	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .009	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	0.16	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	.062	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	1.44	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	3.74	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .303	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	7.33	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .006	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 1.7	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.976	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	12.7	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.2	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 7

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
BR04TR4118

LAB NO/NO. DE LAB: 2739

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907615

DATE DUE: 89.01.31
DATE REC: 89.01.17
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE.
31

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	.014	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Ville de Tracadie
Puits # 3

ADDRESS/ADRESSE:
C.P. 720
Rue Principale
Tracadie, N.B.
EOC 2BO

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 12/01/89
TIME/TEMPS: 1000

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938907615

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 7

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMERO DE STATION:
BR04TR4118

LAB NO/NO. DE LAB: 2739

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ECHANTILLON:
938907615

DATE DUE: 89.01.31
DATE REC: 89.01.17
DATE FWD/ 89.02.17
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
31

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / [illegible]

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Woodstock
Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 1059
824 Main Street
Woodstock, N.B.
E0J 2B0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 22/11/88
TIME/TEMPS: 0915

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807381

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	171.3	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	146.9	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	59.6	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	15.6	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	354	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.387	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.841	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	5.46	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	.034	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	7.71	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.12	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.824	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	16.4	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 71

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01W00548

LAB NO/NO. DE LAB: 7938g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807381

DATE DUE: 88.12.08
DATE REC: 88.11.24
DATE FWD/ 88.12.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
13

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	T 0.0	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Woodstock
Town Hall
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 1059
824 Main Street
Woodstock, N.B.
E0J 2B0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 22/11/88
TIME/TEMPS: 0915

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807381

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 71

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR01W00548

LAB NO/NO. DE LAB: 7938g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807381

DATE DUE: 88.12.08
DATE REC: 88.11.24
DATE FWD/ 88.12.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
13

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM:
Town of Woodstock
Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 1059
824 Main Street
Woodstock, N.B.
E0J 2B0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE:
TIME/TEMPS:

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
9[illegible]807382

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	170.6	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	146.4	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	59.3	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	15.8	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	354	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	.070	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.796	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	5.46	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .233	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	7.59	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.08	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.822	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	15.9	MG/L	500	MG/L
TURBITITY/TURBIDITÉ ()	0.1	NTU	5.	NTU

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVENEMENT: 71

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02WO0549

LAB NO/NO. DE LAB: 7939g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807382

DATE DUE: 88.12.08
DATE REC: 88.11.24
DATE FWD/ 88.12.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
13

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	T 0.0	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Woodstock
Well #1
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 1059
824 Main Street
Woodstock, N.B.
E0J 2B0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE:
TIME/TEMPS:

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807382

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 71

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR02WO0549

LAB NO/NO. DE LAB: 7939g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807382

DATE DUE: 88.12.08
DATE REC: 88.11.24
DATE FWD/ 88.12.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
13

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM: Well #1
Town of
Woodstock
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 1059
824 Main Street
Woodstock, N.B.
E0J 2B0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 22/11/88
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807383

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
()				
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	169.0	MG/L	200	MG/L
(CACO3)	0.	MG/L		MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	146.7	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	58.6	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	15.4	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	354	USIE/CM		USIE/CM
COPPER/CUIVRE (CU)	T .031	MG/L	1.0	MG/L
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
IRON/FER (FE)	T 0.0	MG/L	.300	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.804	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	5.50	MG/L	150	MG/L
MANGANESE/MANGANESE (MN)	* .242	MG/L	0.05	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	7.66	MG/L	270	MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	.07	MG/L	10	MG/L
LEAD/PLOMB (PB)	T 0.0	UG/L	50.	UG/L
PH/PH ()	7.809	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	14.4	MG/L	500	MG/L
TURBIDITY/TURBIDITÉ ()	0.2	NTU	5.	NTU

PROJ NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 71

PROJ NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
10BR03W01813

LAB NO/NO. DE LAB: 7940g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807383

DATE DUE: 88.12.08
DATE REC: 88.11.24
DATE FWD/ 88.12.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
13

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
ZINC/ZINC (ZN)	T 0.0	MG/L	5.0	MG/L

NAME/NOM:
Town of Woodstock

ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 1059
824 Main Street
Woodstock, N.B.
E0J 2B0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE: 22/11/88
TIME/TEMPS: 0900

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807383

L MEANS LESS THAN/
MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/
PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/
APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 101
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 71

PROP NAME/NOM DE PROJET:
N.B. PUBLIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
103R03W01813

LAB NO/NO. DE LAB: 7940g

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807383

DATE DUE: 88.12.08
DATE REC: 88.11.24
DATE FWD/ 88.12.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
13

REMARKS/
REMARQUES:
* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE

DEPT. OF MUNICIPAL AFFAIRS AND ENVIRONMENT WELL WATER CHEMISTRY REPORT/
RAPPORT D'ANALYSE CHIMIQUE D'EAU DE PUITS, DEPT. DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

NAME/NOM: Connel Street
Town of
Woodstock
ADDRESS/ADRESSE:
P.O. Box 1059
824 Main Street
Woodstock, N.B.
E0J 2B0

PHONE #/# TÉLÉPHONE:

DATE/DATE:
TIME/TEMPS:

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807384

CHEMICAL TEST/ ANALYSE CHIMIQUE	YOUR WELL / VOTRE PUITS RESULTS/ RÉSULTATS	UNITS/ UNITÉS	MAXIMUM ACCEPTABLE LIMITS/ LIMITES MAXIMALES ACCEPTABLES CONCENTRATION	UNITS/UNITÉS
HARDNESS,CALCULATED/DURETÉ CALCULÉE (CACO3)	174.3	MG/L	200	MG/L
ALKALINITY,TOTAL/ALKALINITÉ TOTALE (CACO3)	146.8	MG/L	30 - 500	MG/L
CALCIUM/CALCIUM (CA)	60.8	MG/L	200	MG/L
CHLORIDE/CHLORURE (CL-)	15.4	MG/L	250	MG/L
CONDUCTIVITY/CONDUCTIVITÉ ()	352	USIE/CM		USIE/CM
FLUORIDE/FLUORURE (F-)	< 0.10	MG/L	1.5	MG/L
POTASSIUM/POTASSIUM (K)	.797	MG/L		MG/L
MAGNESIUM/MAGNESIUM (MG)	5.47	MG/L	150	MG/L
SODIUM/SODIUM (NA)	7.62	MG/L	270	MG/L
NITRITE/NITRITE (N)	T .01	MG/L		MG/L
NITRATE-NITRITE/NITRATE-NITRITE (N)	T .01	MG/L	10	MG/L
PH/PH ()	7.906	PH	6.5 - 8.5	PH
SULFATE/SULFATE (SO4)	11.5	MG/L	500	MG/L
TURBIDITY/TURBIDITÉ ()	0.8	NTU	5.	NTU

L MEANS LESS THAN/ MOINS QUE
G MEANS GREATER THAN/ PLUS QUE
A MEANS APPROXIMATE/ APPROXIMATIF

PROP NO/NO. DE PROJET: 102
EVENT NO/ÉVÉNEMENT: 154

PROP NAME/NOM DE PROJET:
NB DOMESTIC WATER SUPPLY

MANAGER/DIRECTEUR DE PROJET:
GEORGE RICHARD

STATION NUMBER/
NUMÉRO DE STATION:
ZCONNELSTWOODST

LAB NO/NO. DE LAB: 79418

FIELD NUMBER/
NUMÉRO D'ÉCHANTILLON:
938807384

DATE DUE: 88.12.08
DATE REC: 88.11.24
DATE FWD/ 88.12.07
DATE D'ENVOI:

DAYS TURNAROUND/
JOURS AU LABORATOIRE:
13

REMARKS/
REMARQUES:

* INDICATES GREATER THAN ACCEPTABLE LIMIT / VEUT DIRE PLUS GRAND QUE LA LIMITE ACCEPTABLE